

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

20.02.24 08:37

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12  
 Теплосчетчик МКТС: № 011430-1  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	22.955	1765.25	1771.25	-5.91	71.8	58.8	13.0	7.3	5.6	24.00	0.00	Эл Dt
23.01.24	18.234	1768.50	1774.00	-5.69	63.0	52.7	10.3	5.1	5.6	24.00	0.00	
24.01.24	15.826	1769.75	1775.25	-5.57	58.2	49.3	8.9	7.8	5.6	24.00	0.00	
25.01.24	14.908	1771.25	1777.00	-5.69	56.0	47.7	8.4	7.3	5.6	24.00	0.00	
26.01.24	15.520	1763.50	1769.00	-5.64	57.8	49.0	8.8	7.3	5.6	23.92	0.08	
27.01.24	17.527	1794.00	1800.25	-6.04	60.4	50.7	9.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
28.01.24	18.078	1793.25	1799.25	-5.98	62.3	52.2	10.1	7.3	5.6	24.00	0.00	
29.01.24	17.691	1793.25	1799.00	-5.91	61.5	51.6	9.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
30.01.24	17.322	1793.50	1799.75	-6.08	60.8	51.2	9.6	7.3	5.6	24.00	0.00	
31.01.24	16.057	1795.00	1801.00	-6.07	58.8	49.8	8.9	7.3	5.6	24.00	0.00	
01.02.24	13.576	1658.75	1663.75	-5.06	54.6	46.5	8.2	7.1	5.5	24.00	0.00	
02.02.24	13.971	1453.25	1457.25	-3.88	55.6	46.0	9.6	6.7	5.5	24.00	0.00	
03.02.24	17.318	1759.75	1765.75	-5.94	60.9	51.1	9.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
04.02.24	14.990	1882.50	1889.00	-6.61	56.5	48.5	7.9	7.5	5.6	24.00	0.00	
05.02.24	15.967	1881.75	1888.50	-6.76	57.9	49.5	8.5	7.5	5.6	24.00	0.00	
06.02.24	17.326	1817.50	1824.00	-6.39	61.0	51.5	9.5	7.4	5.6	24.00	0.00	
07.02.24	17.992	1617.75	1622.75	-5.23	63.6	52.5	11.1	7.0	5.5	24.00	0.00	
08.02.24	22.813	1828.50	1835.75	-7.17	70.3	57.9	12.4	7.4	5.6	24.00	0.00	
09.02.24	24.727	1826.25	1833.50	-7.28	74.1	60.6	13.5	7.4	5.6	24.00	0.00	
10.02.24	26.615	1824.50	1831.50	-6.86	78.3	63.7	14.5	7.4	5.6	24.00	0.00	
11.02.24	21.498	1828.50	1834.75	-6.42	69.3	57.6	11.7	7.3	5.6	24.00	0.00	
12.02.24	16.889	1832.25	1838.25	-5.95	60.5	51.3	9.2	7.4	5.6	24.00	0.00	
13.02.24	17.633	1832.75	1838.75	-6.01	61.0	51.4	9.6	7.4	5.6	24.00	0.00	
14.02.24	21.162	1830.00	1836.75	-6.69	67.3	55.8	11.5	7.4	5.6	24.00	0.00	
15.02.24	22.834	1813.75	1821.00	-7.12	70.4	57.8	12.6	7.4	5.6	24.00	0.00	
16.02.24	21.297	1808.50	1815.00	-6.51	68.0	56.3	11.8	7.4	5.7	24.00	0.00	
17.02.24	18.160	1810.25	1816.75	-6.49	62.5	52.4	10.0	7.3	5.6	24.00	0.00	
18.02.24	16.256	1811.75	1818.00	-6.50	58.3	49.4	9.0	7.3	5.5	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>515.143</b>	<b>49925.50</b>	<b>50096.75</b>	<b>-171.46</b>	<b>63.0</b>	<b>52.7</b>	<b>10.3</b>	<b>7.2</b>	<b>5.6</b>	<b>671.92</b>	<b>0.08</b>	<b>ЭлDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	27510.031	2906835.25	2913796.00	77780.33
21.01.24 24:00	26994.889	2856909.75	2863699.25	77108.42
<b>Итого:</b>	<b>515.143</b>	<b>49925.50</b>	<b>50096.75</b>	<b>671.92</b>

Отчетный период: **672.00** ч  
 Время работы: **671.92** ч  
 Суммарное время отказа: **0.08** ч =  $\frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.08}{0.08}$   
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисп.р.(Не)    Gv<min(ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min(Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**

*Q = 515, 204 Гкал*