

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 19.02.2024 по 19.03.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12Теплосчетчик МКТС: № 011430-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	19.891	1808.00	1814.75	-6.69	65.4	54.4	11.0	7.3	5.6	24.00	0.00	
20.02.24	22.209	1805.25	1812.25	-7.09	70.4	58.1	12.3	7.3	5.6	24.00	0.00	
21.02.24	18.752	1808.00	1815.25	-6.84	63.8	53.4	10.3	7.3	5.6	24.00	0.00	
22.02.24	17.102	1809.25	1815.75	-6.73	60.6	51.2	9.4	7.3	5.6	24.00	0.00	
23.02.24	14.684	1810.75	1817.50	-6.59	55.9	47.8	8.1	7.3	5.6	24.00	0.00	
24.02.24	14.125	1811.50	1818.00	-6.56	54.4	46.6	7.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
25.02.24	14.631	1811.00	1817.50	-6.63	55.0	47.0	8.1	7.3	5.6	24.00	0.00	
26.02.24	17.688	1808.50	1815.25	-6.75	61.6	51.9	9.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
27.02.24	16.975	1808.50	1815.50	-6.81	60.4	51.1	9.4	7.3	5.6	24.00	0.00	
28.02.24	15.486	1810.00	1816.50	-6.67	57.8	49.2	8.5	7.3	5.6	24.00	0.00	
29.02.24	13.943	1811.00	1817.50	-6.62	54.6	46.9	7.7	7.3	5.6	24.00	0.00	
01.03.24	13.150	1810.50	1817.25	-6.63	53.3	46.0	7.2	7.3	5.5	24.00	0.00	
02.03.24	13.451	1810.75	1817.50	-6.66	53.3	45.9	7.4	7.3	5.5	24.00	0.00	
03.03.24	15.236	1809.75	1816.25	-6.51	57.2	48.8	8.4	7.3	5.6	24.00	0.00	
04.03.24	15.070	1809.50	1816.00	-6.55	56.8	48.5	8.3	7.3	5.6	24.00	0.00	
05.03.24	15.086	1697.50	1703.25	-5.72	58.0	49.1	8.9	7.1	5.5	24.00	0.00	
06.03.24	16.035	1741.25	1747.25	-6.24	58.9	49.7	9.2	7.2	5.6	24.00	0.00	
07.03.24	17.527	1827.00	1834.25	-6.98	61.6	52.1	9.6	7.4	5.6	24.00	0.00	
08.03.24	17.174	1827.50	1834.25	-6.86	61.1	51.8	9.4	7.4	5.6	24.00	0.00	
09.03.24	16.883	1826.75	1834.00	-6.98	60.2	51.0	9.2	7.4	5.6	23.99	0.01	Dt
10.03.24	19.109	1825.50	1832.25	-7.01	64.6	54.2	10.4	7.4	5.6	24.00	0.00	
11.03.24	18.145	1825.75	1833.00	-7.02	63.0	53.1	9.9	7.4	5.6	24.00	0.00	
12.03.24	14.344	1829.75	1836.50	-6.81	55.4	47.6	7.8	7.4	5.6	24.00	0.00	
13.03.24	16.256	1827.50	1834.00	-6.58	59.5	50.6	8.9	7.3	5.6	24.00	0.00	
14.03.24	14.367	1828.75	1835.50	-6.69	55.7	47.9	7.8	7.3	5.5	24.00	0.00	
15.03.24	13.535	1830.25	1836.75	-6.61	54.3	46.9	7.4	7.3	5.5	24.00	0.00	
16.03.24	11.746	1678.75	1685.00	-6.14	51.8	44.9	7.0	7.3	5.6	22.02	1.98	Dt
17.03.24	14.824	1827.75	1834.00	-6.59	57.0	48.9	8.1	7.4	5.6	24.00	0.00	
18.03.24	11.592	1829.25	1835.75	-6.36	50.5	44.2	6.3	7.3	5.5	24.00	0.00	
19.03.24	12.443	1855.75	1862.25	-6.57	51.3	44.6	6.7	7.3	5.5	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>471.459</b>	<b>54221.25</b>	<b>54420.75</b>	<b>-199.50</b>	<b>58.1</b>	<b>49.4</b>	<b>8.7</b>	<b>7.3</b>	<b>5.6</b>	<b>718.01</b>	<b>2.00</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	27981.490	2961056.50	2968216.75	78498.34
18.02.24 24:00	27510.031	2906835.25	2913796.00	77780.33
<b>Итого:</b>	<b>471.459</b>	<b>54221.25</b>	<b>54420.75</b>	<b>718.01</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 718.01 чСуммарное время отказа: 2.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 2.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min (ДГ) Gv&gt;max (ДГ) dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36 $Q = 442,44 \text{ Гкал}$ 

-100,184