

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

12.12.24 23:19

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12
 Теплосчетчик МКТС: № 011430-1
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$ Версия МКТС: 2.51

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °C | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 18.11.24 | 11.205 | 1627.50 | 1625.75 | 1.74 | 49.3 | 42.5 | 6.9 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.11.24 | 11.020 | 1629.75 | 1627.75 | 1.97 | 48.7 | 41.9 | 6.8 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.11.24 | 14.314 | 1342.75 | 1341.00 | 2.04 | 58.0 | 47.3 | 10.6 | 6.7 | 5.6 | 23.87 | 0.13 | Dt |
| 21.11.24 | 6.670 | 1207.50 | 1205.75 | 1.52 | 43.4 | 37.9 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 19.14 | 4.86 | Dt |
| 22.11.24 | 13.949 | 1618.50 | 1617.00 | 1.78 | 54.2 | 45.6 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.11.24 | 13.695 | 1656.75 | 1654.75 | 1.77 | 54.3 | 46.1 | 8.3 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.11.24 | 15.100 | 1655.75 | 1654.25 | 1.71 | 56.9 | 47.8 | 9.1 | 7.1 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.11.24 | 15.305 | 1617.00 | 1615.00 | 1.85 | 57.4 | 47.9 | 9.4 | 7.1 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.11.24 | 16.381 | 1601.75 | 1600.00 | 1.74 | 59.4 | 49.2 | 10.2 | 7.1 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.11.24 | 16.352 | 1652.25 | 1650.50 | 1.72 | 59.6 | 49.7 | 9.9 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.11.24 | 15.332 | 1653.25 | 1651.75 | 1.64 | 57.4 | 48.2 | 9.3 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.11.24 | 14.965 | 1653.75 | 1651.75 | 1.67 | 56.8 | 47.7 | 9.0 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.11.24 | 14.432 | 1654.25 | 1653.00 | 1.51 | 55.7 | 47.0 | 8.7 | 7.2 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.12.24 | 13.514 | 1654.25 | 1652.75 | 1.48 | 53.8 | 45.7 | 8.2 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.12.24 | 14.010 | 1654.00 | 1652.50 | 1.42 | 54.3 | 45.9 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.12.24 | 13.975 | 1653.50 | 1652.25 | 1.33 | 54.8 | 46.3 | 8.4 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.12.24 | 15.215 | 1653.75 | 1652.50 | 1.25 | 56.9 | 47.7 | 9.2 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.12.24 | 17.352 | 1652.75 | 1651.25 | 1.31 | 61.0 | 50.5 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.12.24 | 18.078 | 1652.75 | 1651.50 | 1.44 | 62.2 | 51.3 | 10.9 | 7.3 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.12.24 | 16.732 | 1653.00 | 1651.50 | 1.25 | 59.9 | 49.8 | 10.1 | 7.3 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.12.24 | 16.324 | 1652.75 | 1651.75 | 1.19 | 59.0 | 49.2 | 9.9 | 7.3 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.12.24 | 14.367 | 1653.75 | 1652.75 | 1.15 | 55.3 | 46.7 | 8.7 | 7.2 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.12.24 | 14.781 | 1653.50 | 1652.25 | 1.21 | 56.1 | 47.2 | 8.9 | 7.3 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.12.24 | 15.816 | 1652.75 | 1651.75 | 1.06 | 57.9 | 48.3 | 9.6 | 7.3 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 348.883 | 38757.50 | 38721.00 | 36.77 | 56.1 | 47.1 | 9.0 | 7.2 | 5.7 | 571.01 | 4.99 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 11.12.24 24:00 | 29109.566 | 3139495.00 | 3146590.75 | 84852.71 |
| 17.11.24 24:00 | 28760.684 | 3100737.50 | 3107869.75 | 84281.71 |
| Итого: | 348.883 | 38757.50 | 38721.00 | 571.01 |

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 571.01 ч
 Суммарное время отказа: 4.99 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 4.99

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ * $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

Q = 439,914 Гкал