

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

22.01.25 12:24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12
 Теплосчетчик МКТС: № 011430-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	22.311	1649.75	1647.25	2.46	69.7	56.2	13.5	7.3	5.8	24.00	0.00	
19.12.24	23.867	1648.75	1646.25	2.68	74.1	59.6	14.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
20.12.24	14.197	1654.00	1651.50	2.28	55.8	47.3	8.6	7.3	5.8	24.00	0.00	
21.12.24	13.555	1654.25	1652.25	2.09	53.5	45.3	8.2	7.2	5.7	24.00	0.00	
22.12.24	15.051	1653.50	1651.25	2.30	56.9	47.8	9.1	7.2	5.7	24.00	0.00	
23.12.24	15.361	1653.25	1650.75	2.38	57.3	48.0	9.3	7.2	5.7	24.00	0.00	
24.12.24	14.076	1653.50	1651.25	2.29	55.1	46.6	8.5	7.2	5.7	24.00	0.00	
25.12.24	13.439	1654.25	1652.00	2.11	53.5	45.3	8.1	7.2	5.7	24.00	0.00	
26.12.24	12.650	1617.75	1615.75	2.21	51.6	43.8	7.8	7.2	5.7	24.00	0.00	
27.12.24	12.125	1568.25	1566.00	2.38	50.8	43.1	7.7	7.1	5.7	24.00	0.00	
28.12.24	13.164	1568.50	1566.00	2.43	52.8	44.4	8.4	7.1	5.7	24.00	0.00	
29.12.24	13.279	1565.50	1563.00	2.38	53.1	44.7	8.5	7.1	5.8	24.00	0.00	
30.12.24	13.412	1560.50	1558.25	2.37	53.4	44.8	8.6	7.2	5.9	24.00	0.00	
31.12.24	13.645	1560.75	1558.25	2.34	53.7	44.9	8.7	7.2	5.9	24.00	0.00	
01.01.25	14.557	1559.75	1557.50	2.31	55.9	46.6	9.3	7.2	5.9	24.00	0.00	
02.01.25	12.381	1560.75	1558.50	2.33	51.3	43.4	7.9	7.2	5.8	24.00	0.00	
03.01.25	14.785	1560.00	1557.50	2.38	55.8	46.4	9.5	7.2	5.8	24.00	0.00	
04.01.25	14.734	1559.50	1557.25	2.49	56.5	47.1	9.4	7.2	5.9	24.00	0.00	
05.01.25	15.238	1560.00	1557.25	2.52	56.6	46.8	9.8	7.2	5.9	24.00	0.00	
06.01.25	15.154	1559.50	1557.00	2.40	56.4	46.7	9.7	7.2	5.9	24.00	0.00	
07.01.25	11.949	1560.50	1558.25	2.34	50.1	42.5	7.6	7.2	5.8	24.00	0.00	
08.01.25	9.738	1561.00	1559.00	2.13	44.8	38.6	6.2	7.2	5.8	24.00	0.00	
09.01.25	12.170	1560.75	1558.25	2.22	50.1	42.3	7.8	7.1	5.8	24.00	0.00	
10.01.25	10.688	1560.50	1558.50	2.22	47.4	40.6	6.8	7.0	5.7	24.00	0.00	
11.01.25	9.361	1561.25	1559.25	2.04	43.8	37.8	6.0	7.0	5.7	24.00	0.00	
12.01.25	14.203	1559.75	1557.50	2.26	54.1	45.0	9.1	7.1	5.8	24.00	0.00	
13.01.25	13.910	1559.75	1557.50	2.37	53.9	45.0	8.9	7.1	5.8	24.00	0.00	
14.01.25	15.885	1559.25	1556.50	2.43	57.8	47.6	10.2	7.1	5.8	24.00	0.00	
15.01.25	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	НД
16.01.25	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	НД
17.01.25	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	НД
Итого:	394.887	44504.75	44439.50	65.14	54.6	45.7	8.9	7.2	5.8	672.00	0.00	НД

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	29606.924	3193899.75	3200920.25	85668.71
17.12.24 24:00	29212.037	3149395.00	3156480.75	84996.71
Итого:	394.887	44504.75	44439.50	672.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 672.00 ч


Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) Gmin (Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 473,196 ткал
Q = 437,196 ткал версия
86 ткал