

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12

Теплосчетчик МКТС: № 011430-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	13.396	1635.75	1638.25	-2.63	54.0	45.8	8.2	7.0	5.6	24.00	0.00	
24.12.23	14.600	1574.75	1577.25	-2.44	56.8	47.5	9.3	6.9	5.6	24.00	0.00	
25.12.23	15.283	1722.75	1726.25	-3.52	57.3	48.5	8.8	7.2	5.6	24.00	0.00	
26.12.23	15.316	1868.75	1873.50	-4.57	56.8	48.6	8.2	7.5	5.7	24.00	0.00	
27.12.23	15.941	1825.75	1830.00	-4.39	58.4	49.7	8.7	7.4	5.6	24.00	0.00	
28.12.23	16.242	1763.00	1767.25	-4.36	58.9	49.7	9.2	7.3	5.6	24.00	0.00	
29.12.23	14.850	1829.00	1834.00	-4.99	56.2	48.1	8.1	7.3	5.6	24.00	0.00	
30.12.23	13.484	1872.00	1877.25	-5.27	53.1	45.9	7.2	7.4	5.6	24.00	0.00	
31.12.23	15.658	1871.00	1876.50	-5.47	56.5	48.2	8.3	7.4	5.6	24.00	0.00	
01.01.24	24.484	1862.50	1868.50	-5.70	73.3	60.2	13.1	7.5	5.6	24.00	0.00	
02.01.24	28.738	1858.25	1862.00	-3.81	80.7	65.3	15.4	7.4	5.6	24.00	0.00	
03.01.24	31.744	1857.00	1850.50	6.19	85.9	68.9	17.0	7.4	5.6	24.00	0.00	
04.01.24	31.736	1855.50	1860.75	-4.93	85.2	68.2	17.0	7.4	5.6	24.00	0.00	
05.01.24	32.100	1855.75	1860.75	-4.92	85.3	68.1	17.2	7.4	5.6	24.00	0.00	
06.01.24	29.293	1857.00	1861.75	-4.91	81.2	65.4	15.7	7.4	5.6	24.00	0.00	
07.01.24	31.428	1854.75	1860.00	-5.24	84.4	67.6	16.9	7.4	5.6	24.00	0.00	
08.01.24	32.023	1855.00	1860.50	-5.51	85.2	68.0	17.2	7.5	5.6	24.00	0.00	
09.01.24	23.621	1862.00	1867.00	-4.98	71.8	59.2	12.7	7.4	5.6	24.00	0.00	
10.01.24	22.256	1863.75	1869.00	-5.22	68.3	56.4	11.9	7.4	5.6	24.00	0.00	
11.01.24	19.314	1865.50	1870.50	-5.15	63.5	53.2	10.3	7.4	5.6	23.99	0.01	Dt
12.01.24	27.439	1859.75	1865.50	-5.71	77.8	63.1	14.7	7.4	5.6	24.00	0.00	
13.01.24	28.299	1857.25	1863.25	-5.96	79.8	64.6	15.2	7.4	5.6	24.00	0.00	
14.01.24	27.010	1858.25	1864.25	-6.00	77.7	63.2	14.5	7.4	5.6	24.00	0.00	
15.01.24	18.521	1818.50	1823.75	-5.13	62.3	52.1	10.2	7.3	5.5	23.92	0.08	Dt
16.01.24	16.293	1773.00	1777.75	-5.05	58.3	49.2	9.2	7.4	5.7	24.00	0.00	
17.01.24	24.865	1766.00	1771.75	-5.55	73.7	59.6	14.1	7.4	5.7	24.00	0.00	
18.01.24	24.338	1766.00	1771.50	-5.51	74.2	60.4	13.8	7.3	5.6	24.00	0.00	
19.01.24	18.896	1771.00	1776.25	-5.44	63.6	53.0	10.7	7.3	5.6	24.00	0.00	
20.01.24	21.070	1768.75	1774.50	-5.58	68.1	56.2	11.9	7.3	5.6	24.00	0.00	
21.01.24	23.734	1766.00	1772.00	-5.93	72.3	58.9	13.4	7.3	5.6	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>671.977</b>	<b>54414.25</b>	<b>54552.00</b>	<b>-137.69</b>	<b>69.5</b>	<b>57.2</b>	<b>12.3</b>	<b>7.4</b>	<b>5.6</b>	<b>719.91</b>	<b>0.09</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	26994.889	2856909.75	2863699.25	77108.42
22.12.23 24:00	26322.912	2802495.50	2809147.25	76388.51
<b>Итого:</b>	<b>671.977</b>	<b>54414.25</b>	<b>54552.00</b>	<b>719.91</b>

*Q = 672,0611009*

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.91 ч


Суммарное время отказа: 0.09 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.09

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) G<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель  
потребителя:



Представитель  
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*- 242,485*