

с 22.11 по 22.12.

13.12.23 01:11

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12
Теплосчетчик МКТС: № 011430-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	21.520	1743.50	1749.50	-6.13	68.8	56.4	12.3	7.0	5.4	24.00	0.00	
23.11.23	19.975	1745.00	1751.00	-6.05	66.4	55.0	11.4	6.9	5.3	24.00	0.00	
24.11.23	17.518	1745.50	1751.50	-6.06	61.5	51.5	10.0	7.1	5.5	24.00	0.00	
25.11.23	16.283	1747.00	1753.00	-6.00	59.1	49.8	9.3	7.1	5.5	24.00	0.00	
26.11.23	16.953	1746.25	1752.50	-6.09	60.4	50.7	9.7	7.0	5.4	24.00	0.00	
27.11.23	14.684	1747.25	1753.50	-6.02	56.0	47.6	8.4	7.1	5.4	24.00	0.00	
28.11.23	17.266	1747.00	1752.75	-6.14	60.7	50.8	9.9	7.1	5.4	24.00	0.00	
29.11.23	18.105	1746.00	1752.25	-6.26	62.2	51.9	10.3	7.2	5.6	24.00	0.00	
30.11.23	16.354	1746.75	1753.00	-6.21	58.8	49.5	9.3	7.2	5.6	24.00	0.00	
01.12.23	17.262	1745.75	1752.25	-6.28	60.8	50.9	9.9	7.2	5.6	24.00	0.00	
02.12.23	18.279	1746.00	1752.50	-6.45	62.6	52.2	10.5	7.2	5.6	24.00	0.00	
03.12.23	19.133	1745.25	1751.50	-6.47	64.4	53.5	10.9	7.2	5.6	24.00	0.00	
04.12.23	18.818	1521.50	1526.75	-5.30	64.7	52.4	12.4	6.9	5.6	24.00	0.00	
05.12.23	19.109	1509.50	1514.75	-5.14	65.3	52.7	12.6	6.9	5.6	24.00	0.00	
06.12.23	21.314	1686.00	1692.50	-6.49	68.5	55.9	12.6	7.2	5.7	24.00	0.00	
07.12.23	23.057	1684.25	1691.00	-6.77	71.2	57.6	13.7	7.3	5.7	24.00	0.00	
08.12.23	25.201	1681.50	1688.50	-7.06	75.5	60.5	15.0	7.2	5.7	24.00	0.00	
09.12.23	25.289	1681.75	1688.75	-7.10	75.4	60.4	15.0	7.2	5.7	24.00	0.00	
10.12.23	23.326	1683.25	1690.50	-7.03	72.1	58.3	13.8	7.2	5.7	24.00	0.00	
11.12.23	20.496	1684.75	1691.50	-6.80	66.8	54.6	12.2	7.2	5.7	24.00	0.00	
Итого:	389.941	34083.75	34209.50	-125.85	65.0	53.6	11.4	7.1	5.6	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	26133.584	2784615.25	2791211.25	76124.51
21.11.23 24:00	25743.643	2750531.50	2757001.75	75644.51
Итого:	389.941	34083.75	34209.50	480.00

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$Q = 604,409 \text{ Гкал}$

