

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12  
 Теплосчетчик МКТС: № 011430-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	10.342	1547.00	1541.25	5.63	48.3	41.7	6.7	6.9	5.5	24.00	0.00	
20.10.24	10.383	1552.75	1547.25	5.55	48.8	42.1	6.7	6.9	5.5	24.00	0.00	
21.10.24	9.240	1573.00	1567.50	5.34	46.2	40.3	5.9	6.9	5.6	24.00	0.00	
22.10.24	7.688	1588.25	1583.00	5.22	43.1	38.3	4.8	6.9	5.6	24.00	0.00	
23.10.24	6.314	1586.25	1581.00	5.18	39.3	35.4	4.0	6.9	5.6	24.00	0.00	
24.10.24	8.068	1583.25	1577.50	5.96	42.7	37.6	5.1	7.0	5.6	24.00	0.00	
25.10.24	9.180	1585.25	1580.25	5.04	44.9	39.2	5.8	7.0	5.6	24.00	0.00	
26.10.24	10.814	1584.50	1579.50	4.87	49.0	42.2	6.8	7.0	5.6	24.00	0.00	
27.10.24	8.553	1584.50	1580.00	4.42	44.7	39.4	5.4	7.0	5.6	24.00	0.00	
28.10.24	9.131	1584.25	1580.25	4.25	45.5	39.8	5.8	7.0	5.6	24.00	0.00	
29.10.24	9.498	1580.50	1576.25	4.16	46.0	40.0	6.0	7.0	5.6	24.00	0.00	
30.10.24	10.809	1573.50	1570.25	3.46	49.3	42.5	6.8	6.9	5.5	23.98	0.02	Dt
31.10.24	11.010	1711.75	1708.00	3.61	48.5	42.1	6.4	7.2	5.6	24.00	0.00	
01.11.24	10.543	1710.75	1707.00	3.66	48.5	42.4	6.1	7.2	5.6	24.00	0.00	
02.11.24	13.148	1710.75	1707.25	3.47	52.5	44.9	7.7	7.2	5.7	24.00	0.00	
03.11.24	13.670	1710.25	1706.75	3.50	54.5	46.5	8.0	7.2	5.7	24.00	0.00	
04.11.24	12.902	1710.50	1707.25	3.28	52.7	45.1	7.5	7.2	5.6	24.00	0.00	
05.11.24	14.564	1710.25	1707.25	3.17	55.3	46.8	8.5	7.2	5.6	24.00	0.00	
06.11.24	14.047	1710.25	1707.25	3.05	54.9	46.7	8.2	7.2	5.6	24.00	0.00	
07.11.24	10.084	1738.00	1735.25	2.70	46.5	40.7	5.8	7.1	5.5	24.00	0.00	
08.11.24	10.717	1745.75	1743.00	2.62	47.7	41.6	6.1	7.3	5.6	24.00	0.00	
09.11.24	11.615	1745.00	1742.50	2.44	49.4	42.8	6.6	7.3	5.6	24.00	0.00	
10.11.24	11.650	1745.25	1742.75	2.59	49.5	42.9	6.7	7.3	5.7	24.00	0.00	
11.11.24	14.600	1744.00	1741.50	2.28	55.8	47.4	8.4	7.3	5.7	24.00	0.00	
12.11.24	14.379	1743.75	1742.00	1.99	55.5	47.3	8.2	7.3	5.7	24.00	0.00	
13.11.24	14.443	1665.25	1663.25	2.12	56.1	47.4	8.7	7.2	5.7	24.00	0.00	
14.11.24	14.180	1626.25	1624.00	2.04	55.6	46.9	8.7	7.1	5.7	24.00	0.00	
15.11.24	13.115	1624.00	1622.00	1.95	53.5	45.4	8.1	7.2	5.7	24.00	0.00	
16.11.24	13.369	1624.25	1622.50	1.94	53.9	45.7	8.2	7.2	5.7	24.00	0.00	
17.11.24	10.555	1625.50	1623.50	1.79	48.3	41.8	6.5	7.2	5.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>338.611</b>	<b>49524.50</b>	<b>49417.00</b>	<b>107.27</b>	<b>49.7</b>	<b>42.8</b>	<b>6.8</b>	<b>7.1</b>	<b>5.6</b>	<b>719.98</b>	<b>0.02</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	28760.684	3100737.50	3107869.75	84281.71
18.10.24 24:00	28422.072	3051213.00	3058452.75	83561.72
<b>Итого:</b>	<b>338.611</b>	<b>49524.50</b>	<b>49417.00</b>	<b>719.98</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.98 ч


Суммарное время отказа: 0.02 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02  
 Откл.эл-пит.(Эл) · Неисправн.(Не) · Gv<min'(ДГ) · Gv>max(ДГ) · dt<min(Dt)

*Q = 338,62 Гкал*

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*-71,756*