

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 445297
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гп : 10__ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
19.02.24	4.604	238.93	245.0254	239.24	242.7451	-0.31	75.2	56.0	19.3	0.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
20.02.24	5.030	200.15	206.2422	200.65	203.7529	-0.50	82.7	57.5	25.1	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
21.02.24	4.629	235.48	241.5059	235.82	239.2520	-0.34	75.4	55.8	19.7	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
22.02.24	4.430	248.96	254.9014	249.22	252.7432	-0.26	72.7	54.9	17.8	0.0	5.9	5.7	0.00	24.00	
23.02.24	4.397	254.30	260.2461	254.57	258.1221	-0.27	71.9	54.6	17.3	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
24.02.24	4.343	253.87	259.7285	254.20	257.7090	-0.32	71.4	54.3	17.1	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
25.02.24	4.420	254.75	260.6396	255.07	258.5713	-0.32	71.5	54.1	17.4	0.0	6.0	5.7	0.00	24.00	
26.02.24	4.370	248.81	254.6943	249.16	252.6641	-0.35	72.3	54.8	17.6	0.0	5.9	5.7	0.00	24.00	
27.02.24	4.343	239.98	245.7607	240.35	243.7461	-0.37	73.0	54.9	18.1	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
28.02.24	4.344	243.43	249.2217	243.73	247.1484	-0.29	72.5	54.7	17.8	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
29.02.24	4.179	233.36	238.7959	233.75	236.9463	-0.39	71.8	53.9	17.9	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
01.03.24	4.040	225.15	230.3408	225.69	228.7197	-0.54	71.3	53.4	17.9	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00	
02.03.24	4.209	245.12	250.7656	245.45	248.8262	-0.33	71.3	54.1	17.2	0.0	6.2	5.5	0.00	24.00	
03.03.24	4.282	242.15	247.8750	242.47	245.8721	-0.32	72.3	54.6	17.7	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
04.03.24	4.194	237.75	243.3389	238.13	241.4580	-0.39	72.2	54.5	17.6	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
05.03.24	4.181	242.21	247.8887	242.57	245.9854	-0.36	72.0	54.8	17.3	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
06.03.24	4.264	243.51	249.3086	243.86	247.3193	-0.35	72.5	55.0	17.5	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
07.03.24	4.396	223.57	229.2588	224.00	227.2295	-0.43	75.1	55.5	19.7	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00	
08.03.24	4.436	231.15	236.9727	231.54	234.8887	-0.39	74.8	55.6	19.2	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
09.03.24	4.283	255.00	261.0967	255.23	258.9678	-0.23	72.7	55.9	16.8	0.0	6.0	5.7	0.00	24.00	
10.03.24	4.669	242.58	248.8760	242.94	246.5957	-0.36	76.0	56.7	19.2	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
11.03.24	4.624	235.41	241.5742	235.70	239.2207	-0.29	76.1	56.5	19.6	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
12.03.24	4.186	265.34	271.4531	265.54	269.3730	-0.20	71.3	55.5	15.8	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
13.03.24	4.287	264.95	271.1895	265.14	269.0156	-0.18	72.1	55.9	16.2	0.0	6.0	5.7	0.00	24.00	
14.03.24	4.220	268.55	274.7793	268.74	272.6602	-0.19	71.5	55.8	15.7	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
15.03.24	4.117	280.18	286.5039	280.27	284.3633	-0.09	70.5	55.8	14.7	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
16.03.24	4.143	285.11	291.5254	285.08	289.2441	0.03	70.4	55.9	14.5	0.0	6.3	5.7	0.00	24.00	
17.03.24	4.232	299.49	306.2031	299.40	303.8223	0.09	70.3	56.2	14.1	0.0	6.1	5.8	0.00	24.00	
18.03.24	4.061	276.76	282.9453	276.91	280.9004	-0.15	70.1	55.4	14.7	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
19.03.24	4.039	259.05	264.8965	259.40	263.0742	-0.35	70.5	54.9	15.6	0.0	6.3	5.6	0.00	24.00	
Итого	129.952	7475.08	7653.5537	7483.82	7590.9365	-8.74	72.6	55.3	17.4	0.0	6.1	5.6	0.00	720.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	373.908	18548.60	18571.53	19041.69	18849.64	1895.00
19.02.24	00:00	243.956	11073.53	11087.71	11388.13	11258.71	1175.00
Итого		129.952	7475.08	7483.82	7653.55	7590.94	720.00


Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента



Представитель теплоснабжающей
организации

