

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 445297  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Тн	Тр	Юшибок			
20.03.24	4.065	261.49	267.4199	261.80	265.5410	-0.32	70.7	55.2	15.5	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00						
21.03.24	3.997	258.46	264.3320	258.68	262.3789	-0.21	70.7	55.3	15.5	0.0	6.3	5.6	0.00	24.00						
22.03.24	4.057	249.65	255.4063	249.98	253.5371	-0.33	71.4	55.1	16.2	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00						
23.03.24	4.046	257.40	263.2734	257.66	261.3535	-0.26	71.0	55.2	15.7	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00						
24.03.24	4.064	261.80	267.7031	261.92	265.6348	-0.13	70.5	55.0	15.5	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00						
25.03.24	3.956	253.59	259.2813	253.65	257.2246	-0.06	70.4	54.8	15.6	0.0	6.6	5.5	0.01	23.99						
26.03.24	3.867	249.06	254.5957	249.13	252.5879	-0.06	69.9	54.4	15.5	0.0	6.5	5.5	0.00	24.00						
27.03.24	3.578	231.89	237.0898	232.01	235.3008	-0.13	70.3	54.9	15.4	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00						
28.03.24	3.686	218.51	223.5176	218.79	221.8223	-0.29	71.1	54.2	16.9	0.0	5.9	5.4	0.00	24.00						
29.03.24	3.512	213.48	218.3047	213.73	216.6680	-0.25	70.6	54.2	16.4	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00						
30.03.24	3.819	235.25	240.6035	235.55	238.8496	-0.30	70.8	54.6	16.2	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00						
31.03.24	3.386	207.85	212.6055	208.06	210.9941	-0.21	71.1	54.8	16.3	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00						
01.04.24	3.058	214.27	218.9785	214.39	217.4629	-0.12	69.5	55.3	14.3	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00						
02.04.24	2.295	172.24	176.0215	172.38	174.9316	-0.14	69.6	56.3	13.3	0.0	6.5	5.3	0.00	24.00						
03.04.24	2.320	181.00	184.6543	180.78	183.2246	0.22	66.3	53.5	12.8	0.0	6.5	5.5	0.00	24.00						
04.04.24	3.411	187.93	192.2461	188.26	190.7539	-0.32	71.2	53.1	18.1	0.0	6.5	5.5	0.66	23.34						
05.04.24	3.239	195.52	199.9707	195.58	198.2949	-0.06	70.9	54.3	16.6	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00						
06.04.24	3.397	188.40	192.7246	188.75	191.2559	-0.35	71.2	53.2	18.0	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00						
07.04.24	3.022	215.93	220.5332	215.85	218.8477	0.08	68.4	54.4	14.0	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00						
08.04.24	2.506	135.27	138.2988	135.72	137.4531	-0.45	70.3	51.8	18.5	0.0	6.5	5.2	0.00	24.00						
09.04.24	1.685	94.04	96.1934	94.40	95.6621	-0.36	71.1	53.2	17.9	0.0	6.4	4.9	0.00	24.00						
10.04.24	1.527	131.31	134.1484	131.43	133.4512	-0.12	68.8	57.2	11.6	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00						
11.04.24	1.090	92.28	94.3359	92.50	93.9648	-0.22	70.0	58.2	11.8	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00						
12.04.24	2.475	125.13	128.0039	125.57	127.1602	-0.45	71.2	51.4	19.8	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00						
13.04.24	2.534	146.93	150.2363	147.33	149.2969	-0.40	70.4	53.2	17.2	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00						
14.04.24	2.641	145.84	149.1484	146.29	148.2070	-0.45	70.6	52.5	18.1	0.0	6.2	5.1	0.00	24.00						
15.04.24	3.000	150.62	154.0840	151.11	152.9941	-0.49	71.3	51.4	19.9	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00						
16.04.24	2.708	140.14	143.3691	140.62	142.4277	-0.47	71.4	52.1	19.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00						
17.04.24	2.823	133.82	136.9199	134.40	136.0176	-0.58	71.6	50.5	21.1	0.0	6.3	5.2	0.00	24.00						
18.04.24	3.122	155.83	159.4023	156.31	158.2500	-0.49	71.1	51.1	20.0	0.0	6.0	5.1	0.00	24.00						
Итого	92.886	5704.92	5833.4023	5712.62	5791.5488	-7.70	70.5	54.2	16.3	0.0	6.3	5.3	0.67	719.33						

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	466.794	24253.52	24284.15	24875.09	24641.19	2614.33
20.03.24	00:00	373.908	18548.60	18571.53	19041.69	18849.64	1895.00
Итого		92.886	5704.92	5712.62	5833.40	5791.55	719.33

*Q = 92,975 Гкал*

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.33 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.672 час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Представитель «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

