

Заголовок отчета

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 445297
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы		
	Гкал					разбор					атм	атм	Тн	Тр	ошибок	
19.05.24	1.185	114.77	117.2930	114.89	116.7734		-0.12	69.5	59.2	10.3	0.0	5.8	4.8	0.00	24.00	
20.05.24	0.993	87.85	89.7031	87.91	89.2344		-0.07	67.9	56.7	11.3	0.0	6.1	4.8	1.55	22.45	U
21.05.24	1.078	86.10	88.0156	86.23	87.5645		-0.13	70.0	57.5	12.5	0.0	6.3	4.7	0.00	24.00	
22.05.24	1.007	129.30	131.8105	129.28	131.2461		0.02	64.7	57.0	7.8	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
23.05.24	1.068	134.47	137.0801	134.44	136.4883		0.03	65.0	57.0	7.9	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
24.05.24	1.051	125.10	127.6426	125.13	127.1152		-0.03	66.5	58.1	8.4	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
25.05.24	1.057	129.57	132.2129	129.66	131.7168		-0.08	66.5	58.4	8.1	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
26.05.24	1.152	133.62	136.3574	133.65	135.7578		-0.03	66.8	58.1	8.6	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
27.05.24	1.011	119.88	122.2695	119.92	121.7637		-0.04	65.7	57.3	8.4	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
28.05.24	0.979	186.56	189.8418	186.33	189.0840		0.23	61.3	56.1	5.2	0.0	5.5	5.0	0.01	23.99	U
29.05.24	1.045	138.02	140.7305	138.01	140.1523		0.01	65.3	57.7	7.6	0.0	5.6	4.8	0.00	24.00	
30.05.24	1.015	128.26	130.8281	128.27	130.2891		-0.01	65.9	58.0	7.9	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00	
31.05.24	0.974	115.20	117.5254	115.28	117.0859		-0.08	66.3	57.9	8.4	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
01.06.24	1.031	138.67	141.4688	138.69	140.9180		-0.01	66.2	58.8	7.4	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
02.06.24	1.092	146.03	148.9121	146.04	148.3340		-0.01	65.4	58.0	7.5	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00	
03.06.24	1.021	111.85	114.0996	111.89	113.5938		-0.05	66.1	57.0	9.1	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
04.06.24	0.963	123.58	126.0332	123.55	125.4844		0.03	65.6	57.8	7.8	0.0	6.0	4.7	0.72	23.28	U
05.06.24	0.962	114.62	116.9355	114.63	116.4141		-0.01	66.1	57.8	8.4	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
06.06.24	1.015	132.34	134.9746	132.29	134.3809		0.05	65.8	58.1	7.7	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
07.06.24	0.997	130.01	132.5566	129.95	131.9668		0.06	65.2	57.5	7.7	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
08.06.24	1.013	138.69	141.4688	138.65	140.8887		0.03	66.1	58.8	7.3	0.0	5.9	4.7	0.02	23.98	U
09.06.24	1.067	135.44	138.1797	135.44	137.5918		-0.00	66.3	58.4	7.9	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
10.06.24	1.029	134.62	137.2656	134.58	136.6699		0.04	65.3	57.7	7.6	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
11.06.24	0.977	124.40	126.8555	124.40	126.3301		-0.00	65.4	57.5	7.8	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
12.06.24	1.087	127.42	129.9629	127.45	129.4063		-0.03	65.9	57.4	8.5	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
13.06.24	0.999	121.33	123.7793	121.35	123.2500		-0.02	66.1	57.9	8.2	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00	
14.06.24	0.971	132.59	135.1426	132.54	134.5684		0.05	64.4	57.1	7.3	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
15.06.24	1.019	146.74	149.6484	146.71	149.0684		0.02	65.6	58.6	6.9	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
16.06.24	0.996	139.21	141.9648	139.20	141.4219		0.01	65.5	58.4	7.1	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
17.06.24	0.960	151.41	154.2656	151.26	153.6035		0.15	63.9	57.5	6.3	0.0	5.8	4.8	0.00	24.00	
18.06.24	0.948	118.82	121.1992	118.85	120.7285		-0.03	66.0	58.0	8.0	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
Итого	31.762	3996.45	4076.0234	3996.46	4058.8906		-0.01	65.7	57.8	7.9	0.0	5.8	4.8	2.30	741.70	2.30

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.06.24	24:00	556.814	32014.48	32052.79	32800.85	32526.39	4074.14
19.05.24	00:00	525.052	28018.03	28056.33	28724.83	28467.50	3332.44
Итого		31.762	3996.45	3996.46	4076.02	4058.89	741.70

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 741.70 час.

Период отключения питания (U) 2.302 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

