

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 445297  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *11.12.23*

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
Гкал						[разбор]	[атм]	[атм]	[Тн]	[Тр]	[ошибок]				
22.11.23	4.928	195.61	201.4336	195.84	198.7773		-0.23	81.8	56.6	25.2	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00
23.11.23	2.367	96.20	98.9531	96.26	97.6602		-0.06	80.0	55.4	24.6	0.0	2.4	2.4	0.00	24.00
24.11.23	4.529	205.99	211.2969	206.20	208.9961		-0.20	75.6	53.6	22.0	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00
25.11.23	4.372	214.51	219.7422	214.69	217.5234		-0.18	73.4	53.0	20.4	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00
26.11.23	4.393	211.72	216.9102	211.91	214.7148		-0.19	73.7	52.9	20.8	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00
27.11.23	4.366	226.56	231.9688	226.64	229.6914		-0.08	72.7	53.4	19.3	0.0	5.6	5.4	0.00	24.00
28.11.23	2.246	116.07	118.7383	116.10	117.5586		-0.02	70.9	51.6	19.4	0.0	3.0	2.9	0.00	24.00
29.11.23	4.754	229.22	235.1172	229.10	232.3281		0.13	75.5	54.8	20.7	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00
30.11.23	4.457	238.34	244.0547	238.17	241.4609		0.16	72.8	54.1	18.7	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
01.12.23	4.555	232.20	237.9805	232.05	235.3125		0.15	74.4	54.8	19.6	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
02.12.23	4.633	229.18	235.0742	229.07	232.3516		0.11	75.5	55.3	20.2	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
03.12.23	4.861	224.79	230.9375	224.65	228.0039		0.14	78.2	56.6	21.6	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
04.12.23	4.916	225.07	231.3672	224.93	228.3828		0.14	79.1	57.3	21.8	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
05.12.23	4.659	222.78	228.6953	222.68	225.9375		0.10	76.8	55.9	20.9	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00
06.12.23	4.995	212.38	218.5898	212.32	215.6016		0.05	81.1	57.6	23.5	0.0	5.9	5.7	0.00	24.00
07.12.23	5.197	206.73	213.1992	206.70	210.0352		0.03	84.1	58.9	25.1	0.0	5.9	5.7	0.00	24.00
08.12.23	5.400	186.08	192.5352	186.23	189.3359		-0.16	88.9	59.9	29.0	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00
09.12.23	5.481	190.20	196.8086	190.27	193.4688		-0.06	89.0	60.2	28.8	0.0	5.9	5.6	0.00	24.00
10.12.23	5.367	203.33	209.8008	203.30	206.5391		0.03	84.8	58.5	26.4	0.0	5.9	5.6	0.00	24.00
11.12.23	4.906	227.05	233.3594	226.92	230.3867		0.13	78.8	57.2	21.6	0.0	6.0	5.7	0.00	24.00
Итого	91.381	4094.01	4206.5625	4094.03	4154.0664		-0.02	78.2	55.9	22.3	0.0	5.5	5.3	0.00	480.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	889.283	52811.64	52815.20	54033.43	53558.24	7762.22
22.11.23	00:00	797.902	48717.63	48721.17	49826.87	49404.18	7282.23
Итого		91.381	4094.01	4094.03	4206.56	4154.07	480.00

*Q = 141,640 Гкал*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.004 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_