

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп
Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 22.01.2024 по 18.02.2024			

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3				Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
22.01	3,82	247,63	249,16	0,00	1,53	252,85	252,31	0,53	67,06	51,57	15,48	0,05	3,18	24,0				
23.01	3,17	247,91	249,48	0,00	1,57	252,18	252,16	0,02	60,31	47,43	12,88	0,04	3,22	24,0				
24.01	2,61	248,43	249,98	0,00	1,54	251,95	252,29	-0,34	54,41	43,81	10,6	0,04	3,27	24,0				
25.01	2,50	248,47	250,01	0,00	1,54	251,81	252,22	-0,41	53,0	42,84	10,16	0,05	3,38	24,0				
26.01	2,69	249,26	250,81	0,00	1,56	252,90	253,19	-0,30	55,29	44,4	10,89	0,05	3,53	24,0				
27.01	2,89	258,66	260,41	0,00	1,75	262,66	263,02	-0,36	56,89	45,64	11,25	0,04	3,64	24,0				
28.01	3,00	258,05	259,83	0,00	1,78	262,23	262,54	-0,31	58,42	46,72	11,71	0,05	3,64	24,0				
29.01	2,93	257,99	259,76	0,00	1,78	262,07	262,43	-0,36	57,72	46,27	11,45	0,05	3,62	24,0				
30.01	2,47	257,66	259,40	0,00	1,73	261,12	261,74	-0,61	52,9	43,23	9,67	0,05	3,56	24,0				
31.01	2,47	257,63	259,41	0,00	1,78	261,07	261,74	-0,66	52,79	43,13	9,66	0,05	3,47	24,0				
01.02	2,23	250,66	252,33	0,00	1,67	253,78	254,47	-0,70	50,87	41,9	8,97	0,05	3,47	24,0				
02.02	2,42	254,98	256,69	0,00	1,70	258,35	258,97	-0,62	52,51	42,96	9,56	0,05	3,47	24,0				
03.02	2,81	259,06	260,86	0,00	1,79	263,06	263,50	-0,44	56,89	45,96	10,93	0,05	3,45	24,0				
04.02	2,26	263,26	265,13	0,00	1,87	266,55	267,42	-0,87	50,94	42,28	8,65	0,05	3,45	24,0				
05.02	2,63	263,16	265,09	0,00	1,93	266,93	267,63	-0,70	54,76	44,69	10,07	0,05	3,5	24,0				
06.02	2,83	262,91	264,84	0,00	1,93	267,00	267,56	-0,56	57,09	46,23	10,85	0,05	3,48	24,0				
07.02	3,06	262,40	264,30	0,00	1,90	266,82	267,19	-0,37	59,58	47,85	11,73	0,05	3,47	24,0				
08.02	3,69	263,16	265,11	0,00	1,95	268,43	268,41	0,01	65,28	51,17	14,1	0,05	3,48	24,0				
09.02	3,97	263,68	265,62	0,00	1,93	269,43	269,18	0,25	68,39	53,25	15,13	0,05	3,44	24,0				
10.02	4,37	263,51	265,40	0,00	1,88	269,88	269,26	0,63	72,22	55,56	16,66	0,05	3,4	24,0				
11.02	3,61	263,44	265,38	0,00	1,94	268,63	268,65	-0,03	64,65	50,88	13,77	0,05	3,38	24,0				
12.02	2,75	263,53	265,48	0,00	1,95	267,43	268,08	-0,65	55,66	45,13	10,53	0,05	3,38	24,0				
13.02	2,97	263,40	265,33	0,00	1,93	267,56	268,06	-0,50	57,62	46,27	11,34	0,05	3,38	24,0				
14.02	3,63	262,99	264,95	0,00	1,96	268,10	268,16	-0,06	64,36	50,46	13,9	0,05	3,35	24,0				
15.02	3,90	262,73	264,65	0,00	1,93	268,21	268,03	0,18	66,81	51,9	14,91	0,05	3,38	24,0				
16.02	3,63	262,93	264,88	0,00	1,95	268,00	268,06	-0,05	64,07	50,2	13,88	0,05	3,45	24,0				
17.02	3,14	263,04	264,97	0,00	1,93	267,45	267,82	-0,37	59,37	47,36	12,01	0,05	3,41	24,0				

18.02	2,63	257,68	259,47	0,00	1,79	261,33	261,90	-0,57	54,36	44,07	10,3	0,05	3,39	24,0
Итого:	85,06	7238,21	7288,72	0,00	50,51	7357,78	9,86	-8,23	58,76	46,93	11,83	0,05	3,44	672,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч	Классификация ошибок:								
21.01.2024	24:00	89,39	5456,17	5493,85	504,00	D - отключение по t1-t2<min								
18.02.2024	24:00	174,45	12694,38	12782,58	1176,00	G - отключение по Sp1n, Sp1ax								
ИТОГО:		85,06	7238,21	7288,72	672,00	E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								

Точ.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдк<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 85,056 Гкал

Представитель	«УП «ВЭДОМ»	Представитель	тепло(водо)снабжающей
абонента	ПОДЪЕЗД № 3	организации	СКВЕНТОВ

