

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	387011													
Адрес дома:	Ул Юбилейная 5,		Система:	Отп													
Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.02	3,09	264,83	266,82	0,00	1,99	269,20	269,66	-0,45	58,92	47,15	11,77	0,05	3,39	24,0			
20.02	3,81	264,79	266,79	0,00	2,00	270,32	270,25	0,07	66,65	52,18	14,48	0,05	3,38	24,0			
21.02	3,19	264,58	266,56	0,00	1,98	269,12	269,50	-0,38	60,15	48,01	12,14	0,05	3,38	24,0			
22.02	2,86	264,62	266,63	0,00	2,01	268,65	269,29	-0,65	56,53	45,63	10,9	0,04	3,37	24,0			
23.02	2,46	264,28	266,23	0,00	1,95	267,74	268,59	-0,85	52,22	42,82	9,4	0,04	3,31	24,0			
24.02	2,36	264,57	266,54	0,00	1,97	267,88	268,81	-0,93	51,02	42,01	9,0	0,04	3,3	24,0			
25.02	2,38	264,44	266,40	0,00	1,96	267,77	268,68	-0,91	51,21	42,12	9,1	0,04	3,28	24,0			
26.02	2,74	264,34	266,31	0,00	1,97	268,17	268,87	-0,69	55,07	44,63	10,44	0,04	3,29	24,0			
27.02	2,74	264,14	266,13	0,00	1,98	268,02	268,71	-0,70	55,32	44,88	10,44	0,04	3,28	24,0			
28.02	2,55	264,09	266,09	0,00	2,00	267,75	268,58	-0,83	53,7	43,95	9,75	0,04	3,26	24,0			
29.02	2,24	264,07	266,02	0,00	1,95	267,32	268,28	-0,96	50,47	41,89	8,58	0,04	3,29	24,0			
01.03	2,10	263,93	265,89	0,00	1,96	266,98	268,05	-1,07	48,92	40,89	8,03	0,05	3,29	24,0			
02.03	2,23	264,04	265,99	0,00	1,95	267,27	268,24	-0,97	50,32	41,8	8,53	0,05	3,27	24,0			
03.03	2,40	263,57	265,52	0,00	1,95	267,08	267,94	-0,86	52,45	43,27	9,18	0,04	3,27	24,0			
04.03	2,43	263,45	265,44	0,00	1,99	267,00	267,88	-0,88	52,93	43,63	9,3	0,04	3,25	24,0			
05.03	2,46	257,26	259,13	0,00	1,87	260,77	261,52	-0,74	53,35	43,71	9,64	0,05	3,27	24,0			
06.03	2,66	254,85	256,66	0,00	1,81	258,61	259,17	-0,56	55,56	45,04	10,52	0,04	3,22	24,0			
07.03	2,81	257,18	258,79	0,00	1,61	261,24	261,47	-0,23	57,35	46,35	11,0	0,04	3,22	24,0			
08.03	2,88	257,30	259,22	0,00	1,92	261,45	261,97	-0,52	58,18	46,9	11,27	0,04	3,21	24,0			
09.03	2,79	260,24	262,19	0,00	1,95	264,25	264,86	-0,61	56,78	45,98	10,8	0,04	3,26	24,0			
10.03	3,06	257,65	259,54	0,00	1,90	262,01	262,39	-0,38	59,83	47,86	11,97	0,04	3,24	24,0			
11.03	3,02	257,44	259,32	0,00	1,88	261,82	262,17	-0,35	59,57	47,74	11,83	0,04	3,22	24,0			
12.03	2,22	257,75	259,57	0,00	1,81	260,95	261,79	-0,84	50,7	42,0	8,71	0,04	3,26	24,0			
13.03	2,59	257,50	259,39	0,00	1,89	261,22	261,90	-0,68	54,91	44,76	10,15	0,04	3,21	24,0			
14.03	2,46	257,45	259,31	0,00	1,87	261,02	261,75	-0,73	53,65	44,03	9,62	0,04	3,15	24,0			
15.03	2,07	257,41	259,23	0,00	1,81	260,45	261,37	-0,91	49,38	41,25	8,13	0,04	3,15	24,0			
16.03	1,83	257,34	259,17	0,00	1,83	260,03	261,11	-1,07	46,41	39,23	7,18	0,04	3,2	24,0			

17.03	2,06	257,34	259,17	0,00	1,83	260,37	261,31	-0,95	49,28	41,19	8,09	0,04	3,22	24,0
18.03	1,92	257,45	259,26	0,00	1,81	260,26	261,27	-1,02	47,54	40,02	7,52	0,04	3,2	24,0
19.03	1,91	257,67	259,53	0,00	1,86	260,46	261,53	-1,07	47,25	39,76	7,48	0,04	3,19	24,0
Итого:	76,34	7825,59	7882,85	0,00	57,26	7935,20	21,78	-21,71	53,86	44,03	9,84	0,04	3,26	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч
18.02.2024	24:00	174,45	12694,38	12782,58	1176,00
19.03.2024	24:00	250,80	20519,97	20665,43	1896,00
ИТОГО:		76,34	7825,59	7882,85	720,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min
 ТG<min + ТG>max + Тд.о.

720,00 = 720,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Расчёт: Q = 76,345, Гкал

Представитель _____

абонента _____

