

Организация: ООО "Упрведом ЮГ Подмосковья"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: Ул Юбилейная 5,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 387011
 Система: Отп

Паспортная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3				Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Класс- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
20.03	1,98	257,72	259,57	0,00	1,86	260,62	261,64	-1,02	48,08	40,34	7,74	0,04	3,2	24,0				
21.03	2,04	257,27	259,13	0,00	1,86	260,31	261,27	-0,96	49,12	41,11	8,0	0,04	3,21	24,0				
22.03	2,13	257,21	259,08	0,00	1,88	260,37	261,30	-0,94	50,3	41,94	8,36	0,04	3,2	24,0				
23.03	1,84	257,21	259,05	0,00	1,84	260,00	261,07	-1,08	47,3	40,08	7,22	0,04	3,22	24,0				
24.03	1,57	257,20	259,06	0,00	1,86	259,61	260,86	-1,25	43,88	37,69	6,19	0,04	3,26	24,0				
25.03	1,67	257,18	259,07	0,00	1,89	259,69	260,91	-1,23	44,78	38,2	6,57	0,04	3,29	24,0				
26.03	1,57	257,11	258,99	0,00	1,88	259,52	260,77	-1,26	43,8	37,63	6,17	0,04	3,27	24,0				
27.03	1,60	257,14	258,99	0,00	1,86	259,58	260,80	-1,22	44,08	37,8	6,28	0,04	3,28	24,0				
28.03	1,64	257,14	259,01	0,00	1,87	259,69	260,89	-1,20	44,97	38,52	6,45	0,04	3,28	24,0				
29.03	1,31	257,25	259,07	0,00	1,81	259,36	260,70	-1,33	41,08	35,91	5,17	0,05	3,29	24,0				
30.03	1,18	256,94	258,75	0,00	1,81	258,91	260,31	-1,39	39,79	35,12	4,67	0,05	3,35	24,0				
31.03	1,11	256,89	258,73	0,00	1,84	258,84	260,28	-1,45	39,45	35,06	4,39	0,04	3,39	24,0				
01.04	0,99	256,86	258,72	0,00	1,86	258,73	260,24	-1,50	38,71	34,77	3,93	0,04	3,4	24,0				
02.04	0,94	257,03	258,89	0,00	1,86	258,91	260,44	-1,53	38,75	35,03	3,73	0,04	3,43	24,0				
03.04	1,00	251,12	252,85	0,00	1,73	253,01	254,39	-1,38	39,35	35,28	4,07	0,04	3,38	24,0				
04.04	1,49	234,35	235,71	0,00	1,36	236,59	237,36	-0,77	44,32	37,86	6,46	0,05	3,45	24,0				
05.04	1,99	240,93	242,40	0,00	1,47	243,79	244,41	-0,62	49,52	41,2	8,33	0,05	3,41	24,0				
06.04	1,64	242,83	244,34	0,00	1,50	245,25	246,09	-0,84	45,13	38,31	6,82	0,05	3,4	24,0	U			
07.04	1,38	248,30	249,99	0,00	1,69	250,43	251,60	-1,17	41,89	36,27	5,62	0,05	3,46	23,99				
08.04	1,11	254,86	256,66	0,00	1,80	256,75	258,16	-1,41	39,09	34,66	4,43	0,05	3,47	24,0				
09.04	0,99	257,00	258,88	0,00	1,87	258,88	260,40	-1,52	38,7	34,76	3,94	0,05	3,46	24,0				
10.04	0,84	264,12	266,18	0,00	2,06	265,97	267,73	-1,77	37,87	34,6	3,27	0,05	3,45	24,0				
11.04	0,84	270,71	272,93	0,00	2,22	272,63	274,56	-1,93	38,11	34,92	3,19	0,04	3,45	24,0				
12.04	0,98	270,41	272,61	0,00	2,20	272,40	274,26	-1,86	38,94	35,23	3,71	0,05	3,4	24,0				
13.04	1,00	270,08	272,25	0,00	2,17	272,07	273,89	-1,82	38,93	35,15	3,78	0,05	3,44	24,0				
14.04	1,02	269,94	272,12	0,00	2,19	271,92	273,75	-1,82	38,82	34,97	3,84	0,05	3,44	24,0				
15.04	1,11	270,41	272,58	0,00	2,18	272,46	274,24	-1,78	39,44	35,26	4,18	0,05	3,45	24,0				

16.04	1,14	271,15	273,35	0,00	2,20	273,26	275,06	-1,80	40,0	35,7	4,3	0,05	3,54	24,0
17.04	1,06	271,24	273,43	0,00	2,19	273,22	275,04	-1,81	38,8	34,81	3,99	0,05	3,51	24,0
18.04	1,19	271,11	273,31	0,00	2,21	273,19	274,97	-1,78	39,72	35,26	4,47	0,05	3,44	24,0
Итого:	40,33	7758,70	7815,70	0,00	57,00	7825,96	41,43	-41,43	42,02	36,74	5,28	0,05	3,37	719,99

Показания интeрваторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:
19.03.2024	24:00	250,80	20519,97	20665,43	1896,00	D - отключение по t1-t2<min
18.04.2024	24:00	291,13	28278,67	28481,13	2615,99	G - отключение по Gmin, Gmax
ИТОГО:	40,33	7758,70	7815,70	719,99		E - функциональный отказ
						U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,99	+	0,01	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 40,333 Гкал

Представитель РАРДИОМ	Представитель
абонента	тепло(водо)снабжающей организации

