

Управление Юг Московской области

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387011

Адрес дома: ул Юбилейная 5

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.798279	246.742	248.461	0.000	1.719	0.000	45.6	38.2	7.3	24.00	
19.11	1.880310	246.695	248.410	0.000	1.715	0.000	46.5	38.8	7.7	24.00	
20.11	1.885345	246.645	248.375	0.000	1.730	0.000	46.5	38.8	7.7	24.00	
21.11	1.378815	248.449	250.141	0.000	1.691	0.000	40.2	34.6	5.6	24.00	
22.11	2.217651	249.629	251.484	0.000	1.855	0.000	50.1	41.1	8.9	24.00	
23.11	2.228363	249.531	251.395	0.000	1.863	0.000	50.1	41.1	9.0	24.00	
24.11	2.313538	249.461	251.355	0.000	1.895	0.000	50.8	41.5	9.3	24.00	
25.11	2.353241	249.199	251.086	0.000	1.887	0.000	50.9	41.4	9.5	24.00	
26.11	2.359314	249.281	251.152	0.000	1.871	0.000	50.6	41.1	9.5	24.00	
27.11	2.384521	249.391	251.289	0.000	1.898	0.000	50.7	41.1	9.6	24.00	
28.11	2.320740	249.320	251.242	0.000	1.922	0.000	50.2	40.8	9.4	24.00	
29.11	2.321716	249.078	250.980	0.000	1.902	0.000	50.5	41.1	9.4	24.00	
30.11	2.352356	249.250	251.117	0.000	1.867	0.000	51.1	41.6	9.5	24.00	
01.12	2.265076	249.355	251.238	0.000	1.883	0.000	50.4	41.3	9.1	24.00	
02.12	2.326569	249.313	251.195	0.000	1.883	0.000	51.1	41.8	9.4	24.00	
03.12	2.241302	248.773	250.559	0.000	1.785	0.000	50.3	41.2	9.1	24.00	
04.12	2.363495	249.227	251.176	0.000	1.949	0.000	51.3	41.7	9.5	24.00	
05.12	2.508301	249.285	251.188	0.000	1.902	0.000	52.4	42.2	10.1	24.00	
06.12	2.524231	249.258	251.121	0.000	1.863	0.000	51.9	41.8	10.2	24.00	
07.12	2.538452	249.027	250.891	0.000	1.863	0.000	52.0	41.7	10.3	24.00	
08.12	2.500397	248.629	250.461	0.000	1.832	0.000	51.9	41.8	10.1	24.00	
09.12	2.419281	248.836	250.637	0.000	1.801	0.000	51.4	41.6	9.8	24.00	
10.12	2.415527	248.762	250.594	0.000	1.832	0.000	51.6	41.9	9.8	24.00	
11.12											
12.12											
13.12											
14.12											
15.12											
16.12											
17.12											
Итого	51.8968	5723.14	5765.55	0.00	42.41	0.00	49.9	40.8	9.1	552.00	

Показания интеграторов счетчика


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	383.43607	43908.20	44236.05	0.00	4101.61
10.12.2024	24:00	435.33289	49631.33	50001.60	0.00	4653.61
Итого		51.897	5723.14	5765.55	0.00	552.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Рост. = 67,692 тонн

Точн = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max
720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

