

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
23.12	2,17	256,13	257,84	0,00	1,70	259,17	259,95	-0,78	49,58	41,05	8,53	0,05	1,56	24,0			
24.12	2,40	256,19	257,90	0,00	1,71	259,56	260,21	-0,65	52,4	42,98	9,41	0,05	1,62	24,0			
25.12	2,53	256,05	257,84	0,00	1,79	259,61	260,23	-0,62	53,81	43,87	9,93	0,05	1,71	24,0			
26.12	2,43	256,07	257,80	0,00	1,73	259,48	260,13	-0,64	52,7	43,16	9,54	0,05	1,88	24,0			
27.12	2,60	261,27	263,10	0,00	1,83	264,94	265,59	-0,65	54,28	44,29	9,99	0,05	2,01	24,0			
28.12	2,77	268,76	270,83	0,00	2,07	272,74	273,52	-0,79	55,79	45,42	10,37	0,05	2,07	24,0			
29.12	2,52	268,19	270,22	0,00	2,03	271,87	272,74	-0,87	53,43	43,96	9,47	0,05	2,25	24,0			
30.12	1,97	268,12	270,09	0,00	1,97	271,01	272,15	-1,14	47,16	39,75	7,41	0,05	2,5	24,0			
31.12	2,40	267,29	269,26	0,00	1,97	270,74	271,66	-0,91	51,89	42,85	9,04	0,05	2,67	24,0			
01.01	3,79	266,30	268,31	0,00	2,00	271,81	271,77	0,03	66,47	52,16	14,31	0,05	2,75	24,0			
02.01	4,85	265,30	267,25	0,00	1,95	272,37	271,46	0,91	76,25	57,92	18,33	0,05	2,79	24,0			
03.01	5,24	265,03	266,89	0,00	1,86	272,59	271,29	1,30	79,09	59,27	19,82	0,05	2,76	24,0			
04.01	5,21	264,83	266,71	0,00	1,88	272,15	270,93	1,22	77,78	58,04	19,74	0,05	2,75	24,0			
05.01	5,28	264,64	266,57	0,00	1,93	271,99	270,78	1,21	77,95	57,95	20,0	0,05	2,78	24,0			
06.01	5,02	264,60	266,51	0,00	1,91	271,63	270,59	1,03	76,09	57,06	19,03	0,05	2,89	24,0			
07.01	5,31	263,92	265,88	0,00	1,96	271,44	270,20	1,24	79,08	58,91	20,17	0,05	2,89	24,0			
08.01	5,25	263,97	265,93	0,00	1,96	271,29	270,13	1,16	77,92	57,99	19,93	0,05	2,91	24,0			
09.01	4,12	264,66	266,60	0,00	1,94	270,40	270,09	0,31	68,14	52,49	15,64	0,05	2,96	24,0			
10.01	3,56	264,90	266,80	0,00	1,90	269,80	269,86	-0,07	62,51	48,98	13,53	0,05	2,96	24,0			
11.01	3,19	264,99	266,87	0,00	1,89	269,46	269,75	-0,29	59,4	47,27	12,13	0,05	2,99	24,0			
12.01	4,52	263,94	265,88	0,00	1,94	270,42	269,77	0,65	72,88	55,7	17,18	0,05	2,99	24,0			
13.01	5,23	263,58	265,53	0,00	1,94	271,16	269,94	1,22	79,49	59,61	19,88	0,05	2,95	24,0			
14.01	4,76	263,61	265,44	0,00	1,83	270,43	269,47	0,95	74,91	56,79	18,13	0,05	3,05	24,0			
15.01	2,88	263,84	265,61	0,00	1,77	267,76	268,18	-0,42	55,82	44,82	11,0	0,05	3,09	24,0			
16.01	2,74	248,67	250,12	0,00	1,46	252,25	252,44	-0,19	54,94	43,85	11,09	0,05	3,2	24,0			
17.01	3,92	248,11	249,63	0,00	1,52	253,38	252,78	0,60	67,35	51,48	15,88	0,05	3,19	24,0			
18.01	4,10	247,69	249,16	0,00	1,47	253,30	252,49	0,81	69,67	53,04	16,63	0,05	3,13	24,0			
19.01	2,96	248,10	249,62	0,00	1,52	252,01	252,11	-0,09	57,5	45,51	11,99	0,05	3,2	24,0			
20.01	3,58	247,82	249,33	0,00	1,51	252,67	252,31	0,37	64,6	50,06	14,53	0,04	3,22	24,0			
21.01	3,88	247,67	249,20	0,00	1,52	252,95	252,37	0,58	67,55	51,82	15,73	0,04	3,2	24,0			
Итого:	111,18	7814,24	7868,73	0,00	54,49	7970,38	8,11	5,49	64,59	50,30	14,29	0,05	2,70	720,0			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	466,57	47482,46	47761,89	4607,64
31.12.2023	24:00	488,36	49840,53	50136,77	4823,64
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2024	24:00	89,39	5456,17	5493,85	504,00
ИТОГО:		111,18	7814,24	7868,73	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<min	+ TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 111,185 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

