

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.10	1,64	261,91	264,03	0,00	2,12	264,36	265,83	-1,48	43,77	37,46	6,31	0,05	1,54	24,0			
20.10	1,45	261,87	263,95	0,00	2,08	264,12	265,66	-1,55	42,0	36,41	5,6	0,05	1,55	24,0			
21.10	1,29	261,54	263,63	0,00	2,09	263,63	265,25	-1,63	40,38	35,4	4,98	0,05	1,58	24,0			
22.10	1,35	261,31	263,40	0,00	2,09	263,49	265,07	-1,58	41,3	36,09	5,2	0,05	1,59	24,0			
23.10	1,16	261,21	263,31	0,00	2,09	263,16	264,85	-1,68	39,07	34,61	4,46	0,05	1,58	24,0			
24.10	1,29	261,11	263,23	0,00	2,13	263,20	264,85	-1,65	40,49	35,5	4,99	0,05	1,58	24,0			
25.10	1,42	261,07	263,20	0,00	2,12	263,27	264,86	-1,59	41,58	36,11	5,48	0,05	1,64	24,0			
26.10	1,70	261,14	263,28	0,00	2,14	263,76	265,20	-1,44	45,01	38,45	6,57	0,05	1,64	24,0			
27.10	1,33	261,17	263,25	0,00	2,08	263,27	264,86	-1,59	40,61	35,49	5,12	0,05	1,65	24,0			
28.10	1,37	261,03	263,14	0,00	2,11	263,18	264,79	-1,62	41,16	35,88	5,27	0,05	1,66	24,0			
29.10	1,39	260,98	263,11	0,00	2,13	263,13	264,75	-1,62	41,14	35,77	5,37	0,05	1,67	24,0			
30.10	1,73	254,55	256,74	0,00	2,19	257,12	258,62	-1,50	45,49	38,67	6,82	0,05	1,59	24,0			
31.10	1,72	264,88	267,11	0,00	2,23	267,45	269,00	-1,55	44,6	38,05	6,55	0,05	1,63	24,0			
01.11	1,50	251,10	252,95	0,00	1,85	253,34	254,63	-1,29	42,73	36,73	6,01	0,05	1,7	24,0			
02.11	1,93	249,64	251,51	0,00	1,87	252,34	253,42	-1,09	47,18	39,39	7,79	0,05	1,68	23,98	U		
03.11	2,28	249,86	251,73	0,00	1,86	253,01	253,88	-0,88	51,18	41,99	9,19	0,05	1,7	24,0			
04.11	2,26	249,82	251,66	0,00	1,84	252,91	253,78	-0,87	50,75	41,67	9,08	0,05	1,76	24,0			
05.11	2,26	249,41	251,31	0,00	1,89	252,47	253,39	-0,93	50,45	41,35	9,1	0,05	1,7	24,0			
06.11	2,23	249,33	251,18	0,00	1,84	252,34	253,23	-0,89	50,08	41,1	8,98	0,05	1,74	24,0			
07.11	1,59	249,45	251,26	0,00	1,81	251,68	252,89	-1,22	42,9	36,49	6,41	0,05	1,76	24,0			
08.11	1,70	249,28	251,15	0,00	1,87	251,66	252,86	-1,20	44,15	37,29	6,85	0,05	1,78	24,0			
09.11	1,78	249,23	251,11	0,00	1,88	251,70	252,87	-1,18	45,3	38,12	7,18	0,05	1,77	24,0			
10.11	1,71	249,23	251,07	0,00	1,85	251,61	252,79	-1,18	44,43	37,53	6,9	0,04	1,81	24,0			
11.11	2,30	249,10	251,01	0,00	1,91	252,23	253,15	-0,91	51,2	41,92	9,27	0,04	1,82	24,0			
12.11	2,20	240,09	241,92	0,00	1,82	243,10	243,96	-0,86	50,96	41,76	9,2	0,04	1,82	23,13	U		
13.11	2,25	254,68	256,70	0,00	2,02	257,80	258,85	-1,04	50,48	41,59	8,89	0,04	1,87	24,0			
14.11	2,25	249,57	251,50	0,00	1,93	252,65	253,61	-0,96	50,72	41,65	9,08	0,04	1,83	24,0			
15.11	2,13	246,77	248,59	0,00	1,82	249,64	250,56	-0,92	49,13	40,45	8,68	0,04	1,9	24,0			
16.11	2,00	246,95	248,77	0,00	1,82	249,69	250,67	-0,98	47,86	39,71	8,15	0,05	1,93	24,0			
17.11	1,73	246,95	248,71	0,00	1,76	249,34	250,45	-1,11	44,78	37,72	7,06	0,05	1,9	24,0			
Итого:	52,91	7624,24	7683,48	0,00	59,23	7700,61	37,98	-37,98	45,29	38,30	6,99	0,05	1,71	719,11			

Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:		
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G	E
18.10.2024	24:00	330,53	36283,95	36552,58	3382,50	отключение по t1-t2<min	отключение по Gmin, Gmax	функциональный отказ
17.11.2024	24:00	383,44	43908,20	44236,05	4101,61	отключение питания		
ИТОГО:		52,91	7624,24	7683,48	719,11			

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,11	+	0,89	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0
Досчёт: Q =														
Представитель														
тепло(водо)снабжающей														
абонента														
организации														



Q = 52,975 Гкал