

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмоскелья"		Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	385639													
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,		Система:	Отп													
Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
22.01	7,45	493,66	494,51	0,00	0,86	503,44	500,53	2,92	65,77	50,68	15,09	6,84	5,91	24,0			
23.01	6,27	494,20	495,10	0,00	0,91	502,27	500,25	2,03	59,35	46,67	12,68	6,87	5,94	24,0			
24.01	5,10	494,34	495,38	0,00	1,04	500,91	499,76	1,15	53,17	42,87	10,31	6,85	5,92	24,0			
25.01	5,12	494,42	495,44	0,00	1,02	501,01	499,83	1,19	53,26	42,91	10,36	6,85	5,93	24,0			
26.01	5,27	499,45	500,50	0,00	1,05	506,34	505,08	1,26	54,2	43,65	10,55	6,85	5,9	24,0			
27.01	6,00	514,16	515,32	0,00	1,17	522,18	520,58	1,60	57,89	46,22	11,67	6,93	5,91	24,0			
28.01	6,02	513,11	514,21	0,00	1,10	521,14	519,47	1,67	58,02	46,3	11,72	6,89	5,88	24,0			
29.01	5,87	512,47	513,71	0,00	1,25	520,26	518,84	1,42	57,14	45,68	11,45	6,92	5,91	24,0			
30.01	4,91	512,21	513,59	0,00	1,38	518,75	518,04	0,70	52,04	42,45	9,58	6,93	5,92	24,0			
31.01	5,02	511,94	513,22	0,00	1,29	518,63	517,77	0,86	52,73	42,93	9,8	6,89	5,89	24,0			
01.02	4,47	497,97	499,27	0,00	1,30	503,92	503,38	0,54	50,23	41,27	8,96	6,81	5,85	24,0			
02.02	5,06	507,93	509,25	0,00	1,32	514,66	513,79	0,87	53,06	43,1	9,95	6,85	5,85	24,0			
03.02	5,57	517,15	518,43	0,00	1,28	524,78	523,54	1,23	56,12	45,36	10,77	6,94	5,91	24,0			
04.02	4,58	523,51	524,88	0,00	1,37	529,83	529,29	0,54	50,54	41,8	8,74	6,96	5,9	24,0			
05.02	5,44	522,94	524,28	0,00	1,34	530,41	529,32	1,09	55,22	44,83	10,39	6,99	5,93	24,0			
06.02	5,88	522,49	523,78	0,00	1,29	530,54	529,13	1,41	57,44	46,2	11,24	6,98	5,93	24,0			
07.02	6,05	521,64	522,84	0,00	1,21	529,95	528,35	1,61	58,53	46,94	11,59	6,95	5,9	24,0			
08.02	7,72	523,39	524,61	0,00	1,22	533,96	531,25	2,71	66,49	51,74	14,75	7,03	5,96	24,0			
09.02	8,20	524,05	525,21	0,00	1,16	535,37	532,22	3,15	68,86	53,23	15,63	7,01	5,95	24,0			
10.02	8,71	523,86	525,02	0,00	1,16	536,06	532,49	3,57	71,69	55,08	16,61	6,97	5,9	24,0			
11.02	6,87	524,16	525,43	0,00	1,27	533,63	531,54	2,10	62,53	49,44	13,09	6,96	5,9	24,0			
12.02	5,42	524,04	525,51	0,00	1,46	531,40	530,47	0,93	54,74	44,41	10,33	7,01	5,95	24,0			
13.02	6,19	524,01	525,47	0,00	1,46	532,35	530,93	1,42	58,5	46,7	11,8	7,01	5,95	24,0			
14.02	7,36	523,59	524,97	0,00	1,38	533,62	531,32	2,30	64,62	50,56	14,06	6,97	5,92	24,0			
15.02	7,74	523,39	524,71	0,00	1,33	533,93	531,30	2,62	66,38	51,59	14,78	6,99	5,93	24,0			
16.02	7,18	523,42	524,77	0,00	1,35	533,12	530,93	2,19	63,5	49,79	13,72	7,03	5,97	24,0			
17.02	6,07	523,61	524,97	0,00	1,37	531,82	530,38	1,44	58,01	46,42	11,58	6,95	5,9	24,0			

18.02	5,34	513,94	515,31	0,00	1,38	521,03	520,07	0,96	54,2	43,81	10,39	6,85	5,82	24,0
Итого:	170,89	14405,04	14439,72	0,00	34,68	14635,32	0,00	45,44	58,41	46,56	11,86	6,93	5,91	672,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч	Классификация ошибок:								
21.01.2024	24:00	179,32	10851,27	10873,30	504,00	D - отключение по t1-t2<min								
18.02.2024	24:00	350,21	25256,32	25313,03	1176,00	G - отключение по Smin, Smax								
ИТОГО:	170,89	14405,04	14439,72	672,00		E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	Тг<min	+	Тг>max	+	Тд.о.
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 170,887 Гкал

Представитель абонента	Представитель	Тепло(водо)снабжающей организации
И.А.Авдеев	И.А.Авдеев	И.А.Авдеев

