

Организация:	ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.02	6,60	527,69	529,09	0,00	1,40	536,65	534,89	1,75	60,45	47,96	12,5	7,0	5,92	24,0			
20.02	7,45	527,81	529,07	0,00	1,26	538,22	535,68	2,54	65,48	51,37	14,11	7,0	5,92	24,0			
21.02	6,21	526,96	528,29	0,00	1,33	535,46	533,90	1,56	58,97	47,18	11,78	6,99	5,93	24,0			
22.02	5,67	526,86	528,23	0,00	1,37	534,56	533,39	1,17	55,92	45,15	10,76	6,98	5,92	24,0			
23.02	4,86	526,64	528,15	0,00	1,51	533,22	532,69	0,53	51,44	42,23	9,21	6,94	5,88	24,0			
24.02	4,66	526,61	528,12	0,00	1,51	532,92	532,50	0,42	50,34	41,49	8,84	6,95	5,89	24,0			
25.02	4,94	526,33	527,81	0,00	1,48	532,95	532,35	0,60	51,65	42,27	9,38	6,98	5,91	24,0			
26.02	5,63	526,05	527,57	0,00	1,52	533,63	532,64	0,99	55,46	44,77	10,7	6,99	5,92	24,0			
27.02	5,43	525,94	527,44	0,00	1,50	533,34	532,44	0,90	54,74	44,44	10,31	6,97	5,9	24,0			
28.02	5,07	525,91	527,47	0,00	1,56	532,91	532,27	0,64	53,08	43,45	9,63	6,95	5,88	24,0			
29.02	4,40	525,65	527,29	0,00	1,63	531,79	531,61	0,18	49,54	41,19	8,36	6,95	5,89	24,0			
01.03	4,22	525,50	527,11	0,00	1,61	531,37	531,28	0,09	48,52	40,49	8,02	6,9	5,84	24,0			
02.03	4,64	525,69	527,34	0,00	1,65	532,15	531,85	0,31	50,89	42,06	8,82	6,9	5,83	24,0			
03.03	4,76	525,40	527,06	0,00	1,66	532,15	531,75	0,39	51,99	42,93	9,06	6,94	5,88	24,0			
04.03	4,90	525,19	526,81	0,00	1,63	532,07	531,57	0,49	52,72	43,4	9,33	6,94	5,88	24,0			
05.03	5,02	509,16	510,56	0,00	1,41	515,99	515,24	0,75	53,43	43,59	9,85	6,84	5,85	24,0			
06.03	5,46	510,96	512,27	0,00	1,32	518,40	517,25	1,15	55,71	45,02	10,68	6,89	5,88	24,0			
07.03	5,64	513,33	514,69	0,00	1,36	521,14	519,88	1,26	56,83	45,86	10,97	6,88	5,87	24,0			
08.03	5,78	512,70	513,99	0,00	1,29	520,64	519,27	1,38	57,64	46,38	11,26	6,92	5,91	24,0			
09.03	5,74	519,70	521,00	0,00	1,30	527,57	526,27	1,30	57,06	46,01	11,04	7,0	5,96	24,0			
10.03	6,36	513,86	515,10	0,00	1,24	522,54	520,74	1,80	60,3	47,93	12,37	6,93	5,91	24,0			
11.03	5,73	513,78	515,06	0,00	1,29	521,72	520,32	1,40	57,25	46,11	11,14	6,93	5,92	24,0			
12.03	4,67	514,08	515,48	0,00	1,39	520,47	519,89	0,58	51,19	42,1	9,08	6,9	5,89	24,0			
13.03	5,23	513,82	515,33	0,00	1,52	521,03	520,21	0,82	54,59	44,43	10,16	6,87	5,86	24,0			
14.03	4,88	513,90	515,41	0,00	1,51	520,73	520,12	0,61	52,93	43,44	9,49	6,83	5,82	24,0			
15.03	4,05	514,18	515,74	0,00	1,57	519,89	519,80	0,09	48,28	40,41	7,87	6,82	5,81	24,0			
16.03	3,79	514,14	515,75	0,00	1,61	519,48	519,39	-0,11	46,51	39,14	7,37	6,86	5,85	24,0			

17.03	4,11	514,11	515,75	0,00	1,63	519,89	519,84	0,04	48,58	40,59	7,98	6,88	5,87	24,0
18.03	3,92	514,09	515,75	0,00	1,66	519,57	519,68	-0,12	47,33	39,71	7,62	6,78	5,78	24,0
19.03	3,95	514,07	515,79	0,00	1,72	519,57	519,71	-0,14	47,33	39,65	7,68	6,79	5,78	24,0
Итого:	153,78	15600,11	15644,53	0,00	44,42	15812,03	0,36	23,39	53,55	43,70	9,85	6,92	5,88	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	350,21	25256,32	25313,03	1176,00	D - отключение по t1-t2<min	G - отключение по Gmin, Gmax	E - функциональный отказ	U - отключение питания					
19.03.2024	24:00	503,99	40856,43	40957,56	1896,00									
ИТОГО:		153,78	15600,11	15644,53	720,00									

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 153,775, Гкал

Представитель	Представитель	Тепло(водо)снабжение	организации
абонента			

