

Управдом На Юбилейной

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 385639

Адрес дома: ул Юбилейная 7

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	3.609741	491.227	492.414	0.000	1.188	0.000	45.4	38.1	7.3	24.00	
19.11	3.864380	491.164	492.320	0.000	1.156	0.000	46.8	38.9	7.9	24.00	
20.11	3.504761	491.125	492.281	0.000	1.156	0.000	44.9	37.7	7.1	24.00	
21.11	2.995422	495.125	496.367	0.000	1.242	0.000	41.2	35.2	6.0	24.00	
22.11	4.463745	496.359	497.477	0.000	1.117	0.000	50.0	41.0	9.0	24.00	
23.11	4.407532	496.227	497.391	0.000	1.164	0.000	49.8	40.9	8.9	24.00	
24.11	4.657043	496.109	497.297	0.000	1.188	0.000	50.6	41.3	9.4	24.00	
25.11	4.672974	495.977	497.227	0.000	1.250	0.000	50.5	41.1	9.4	24.00	
26.11	4.689941	495.914	497.055	0.000	1.141	0.000	50.5	41.0	9.4	24.00	
27.11	4.680847	495.883	497.063	0.000	1.180	0.000	50.3	40.8	9.4	24.00	
28.11	4.581177	495.844	497.047	0.000	1.203	0.000	49.8	40.6	9.2	24.00	
29.11	4.624451	495.844	497.063	0.000	1.219	0.000	50.4	41.1	9.3	24.00	
30.11	4.641846	495.875	497.078	0.000	1.203	0.000	50.8	41.4	9.4	24.00	
01.12	4.512207	495.766	496.977	0.000	1.211	0.000	50.2	41.1	9.1	24.00	
02.12	4.628662	495.727	496.844	0.000	1.117	0.000	50.8	41.5	9.3	24.00	
03.12	4.473877	495.680	496.852	0.000	1.172	0.000	49.9	40.9	9.0	24.00	
04.12	4.737488	495.625	496.773	0.000	1.148	0.000	51.2	41.6	9.6	24.00	
05.12	4.939453	495.617	496.742	0.000	1.125	0.000	52.0	42.0	10.0	24.00	
06.12	4.982788	495.539	496.672	0.000	1.133	0.000	51.7	41.6	10.0	24.00	
07.12	5.024048	495.617	496.688	0.000	1.070	0.000	51.8	41.7	10.1	24.00	
08.12	4.954468	495.539	496.594	0.000	1.055	0.000	51.6	41.6	10.0	24.00	
09.12	4.805725	495.398	496.516	0.000	1.117	0.000	51.0	41.3	9.7	24.00	
10.12	4.864990	495.320	496.414	0.000	1.094	0.000	51.5	41.6	9.8	24.00	
11.12											
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	103.3176	11388.50	11415.15	0.00	26.65	0.00	49.7	40.6	9.1	552.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	767.77319	86492.02	86615.98	0.00	7720.64
10.12.2024	24:00	871.09076	97880.52	98031.13	0.00	8272.64
Итого		103.318	11388.50	11415.15	0.00	552.00


Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Q_{отп} = 134,762 Гкал

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max
 720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

