

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Подмес,		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	4,41	508,97	510,27	0,00	1,30	514,93	514,41	0,52	49,71	41,06	8,65	6,91	5,92	24,0	
24.12	4,81	508,94	510,23	0,00	1,30	515,45	514,73	0,72	52,17	42,71	9,45	6,93	5,94	24,0	
25.12	5,13	508,83	510,17	0,00	1,34	515,73	514,83	0,91	53,72	43,65	10,07	6,94	5,95	24,0	
26.12	4,93	508,80	510,15	0,00	1,35	515,41	514,66	0,75	52,51	42,83	9,68	6,94	5,95	24,0	
27.12	5,22	522,27	523,66	0,00	1,40	529,42	528,52	0,91	53,99	44,0	9,98	7,02	5,97	24,0	
28.12	5,63	533,11	534,45	0,00	1,34	540,86	539,69	1,17	55,85	45,29	10,56	7,09	5,99	24,0	
29.12	4,86	532,46	533,73	0,00	1,27	539,23	538,44	0,80	51,9	42,79	9,11	7,0	5,91	24,0	
30.12	4,01	532,05	533,38	0,00	1,33	537,69	537,42	0,27	47,12	39,59	7,53	6,97	5,88	24,0	
31.12	5,27	530,28	531,65	0,00	1,37	537,51	536,54	0,97	53,56	43,62	9,94	7,0	5,92	24,0	
01.01	7,89	528,99	530,23	0,00	1,24	539,87	537,05	2,82	67,15	52,25	14,9	7,06	5,97	24,0	
02.01	9,96	527,46	528,75	0,00	1,29	541,45	537,07	4,38	77,01	58,14	18,87	7,03	5,95	24,0	
03.01	10,47	526,84	528,05	0,00	1,20	541,42	536,57	4,85	78,8	58,95	19,85	7,04	5,96	24,0	
04.01	10,35	526,50	527,64	0,00	1,14	540,55	535,80	4,75	77,25	57,61	19,64	7,02	5,94	24,0	
05.01	10,53	526,09	527,27	0,00	1,18	540,32	535,48	4,84	77,84	57,84	20,0	7,05	5,97	24,0	
06.01	10,00	526,08	527,18	0,00	1,10	539,69	535,16	4,53	75,93	56,93	18,99	7,02	5,95	24,0	
07.01	10,55	525,53	526,66	0,00	1,13	540,01	535,05	4,96	78,6	58,54	20,06	7,05	5,97	24,0	
08.01	10,28	525,42	526,48	0,00	1,06	539,37	534,59	4,78	77,02	57,47	19,55	7,06	5,98	24,0	
09.01	7,81	526,36	527,50	0,00	1,14	536,79	533,97	2,82	65,71	50,87	14,84	7,02	5,95	24,0	
10.01	7,27	526,56	527,68	0,00	1,12	536,19	533,74	2,45	62,92	49,13	13,79	7,0	5,93	24,0	
11.01	6,58	526,66	527,90	0,00	1,24	535,46	533,56	1,90	59,76	47,28	12,48	7,0	5,92	24,0	
12.01	9,46	525,37	526,38	0,00	1,01	538,40	534,16	4,24	74,19	56,2	17,99	7,0	5,93	24,0	
13.01	10,49	524,70	525,72	0,00	1,02	539,30	534,24	5,06	79,03	59,06	19,97	7,0	5,92	24,0	
14.01	8,95	525,31	526,20	0,00	0,89	537,61	533,62	3,99	71,76	54,73	17,03	6,95	5,88	24,0	
15.01	5,61	519,88	520,95	0,00	1,07	527,16	525,77	1,39	54,67	43,89	10,78	6,94	5,91	24,0	
16.01	5,65	494,58	495,52	0,00	0,95	501,69	500,13	1,56	55,43	44,01	11,42	6,92	5,99	24,0	
17.01	8,31	493,57	494,42	0,00	0,85	504,26	500,76	3,50	68,96	52,14	16,82	6,92	5,98	24,0	
18.01	7,74	493,74	494,50	0,00	0,76	503,91	500,66	3,25	66,9	51,23	15,66	6,84	5,91	24,0	
19.01	6,31	494,23	495,16	0,00	0,93	502,22	500,20	2,02	58,84	46,08	12,77	6,87	5,94	24,0	
20.01	7,11	493,81	494,69	0,00	0,88	503,03	500,41	2,62	63,74	49,35	14,39	6,85	5,92	24,0	
21.01	8,01	493,57	494,41	0,00	0,84	504,05	500,73	3,32	68,28	52,07	16,21	6,88	5,94	24,0	
Итого:	223,59	15536,97	15571,00	0,00	34,02	15838,99	0,00	81,03	64,39	50,01	14,38	6,98	5,94	720,0	

Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	934,87	94036,05	94169,06	8535,31
31.12.2023	24:00	979,14	98721,75	98866,76	8751,31
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2024	24:00	179,32	10851,27	10873,30	504,00
ИТОГО:		223,59	15536,97	15571,00	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 223,595 Гкал

Представитель _____
тепло(водо)снабжающей
абонента _____
организации _____

