

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 _____ Номер теплосчетчика 445297
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10 ____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал		утечка		подмес		Tн	Tr	ошибок			
18.10.21	6.527	335.9141	336.1914	-	0.00	0.2773	70.15	50.82	19.33	0.00	24.00	
19.10.21	6.800	349.9922	350.4766	-	0.00	0.4844	70.34	51.01	19.33	0.00	24.00	
20.10.21	6.847	358.6758	359.1523	-	0.00	0.4766	70.06	51.07	18.99	0.00	24.00	
21.10.21	6.554	337.4688	337.8320	-	0.00	0.3633	70.06	50.74	19.32	0.00	24.00	
22.10.21	6.536	346.0664	346.4844	-	0.00	0.4180	70.00	51.22	18.78	0.00	24.00	
23.10.21	6.510	330.4648	330.8555	-	0.00	0.3906	70.24	50.64	19.60	0.00	24.00	
24.10.21	6.703	347.7227	348.1875	-	0.00	0.4648	70.05	50.87	19.18	0.00	24.00	
25.10.21	6.922	354.2227	354.7539	-	0.00	0.5313	70.32	50.87	19.44	0.00	24.00	
26.10.21	6.991	366.2813	366.7813	-	0.00	0.5000	70.41	51.42	18.99	0.00	24.00	
27.10.21	7.305	381.1406	381.6992	-	0.00	0.5586	70.56	51.50	19.07	0.00	24.00	
28.10.21	7.547	406.2227	406.8555	-	0.00	0.6328	70.25	51.77	18.48	0.00	24.00	
29.10.21	7.224	374.1914	374.8789	-	0.00	0.6875	70.32	51.12	19.20	0.00	24.00	
30.10.21	7.219	383.1523	383.7656	-	0.00	0.6133	70.27	51.53	18.74	0.00	24.00	
31.10.21	7.221	372.1211	372.6445	-	0.00	0.5234	70.57	51.27	19.30	0.00	24.00	
01.11.21	7.181	382.6484	383.3750	-	0.00	0.7266	69.93	51.27	18.66	0.00	24.00	
02.11.21	7.308	381.3438	381.8555	-	0.00	0.5117	70.33	51.27	19.06	0.00	24.00	
03.11.21	7.248	389.1992	389.8047	-	0.00	0.6055	70.33	51.80	18.52	0.00	24.00	
04.11.21	7.299	373.1406	373.7344	-	0.00	0.5938	70.65	51.20	19.46	0.00	24.00	
05.11.21	7.217	397.6836	398.4844	-	0.00	0.8008	69.80	51.76	18.05	0.00	24.00	
06.11.21	6.854	351.3984	352.0742	-	0.00	0.6758	70.38	50.97	19.40	0.00	24.00	
07.11.21	7.105	369.1641	369.5938	-	0.00	0.4297	70.13	50.99	19.15	0.00	24.00	
08.11.21	7.142	373.4727	373.8711	-	0.00	0.3984	70.00	50.97	19.02	0.00	24.00	
09.11.21	7.551	393.9219	394.5469	-	0.00	0.6250	70.39	51.31	19.07	0.00	24.00	
10.11.21	7.754	388.2333	388.7148	-	0.00	0.4766	70.99	51.11	19.88	0.00	24.00	
11.11.21	7.900	423.3320	423.8750	-	0.00	0.5430	70.33	51.76	18.57	0.00	24.00	
12.11.21	7.835	407.8242	408.2734	-	0.00	0.4492	70.52	51.40	19.12	0.00	24.00	
13.11.21	7.778	417.3008	417.9648	-	0.00	0.6641	70.25	51.70	18.54	0.00	24.00	
14.11.21	7.779	401.6133	402.1680	-	0.00	0.5547	70.49	51.22	19.27	0.00	24.00	
15.11.21	7.743	394.8281	395.3359	-	0.00	0.5078	70.33	50.81	19.52	0.00	24.00	
Итого	203.599	10838.7461	10904.2305	0.0000	0.00	15.4846	70.30	51.24	19.06	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	С	M1	M2	Vi	Tr
15.11.21	24:00	1235.344	64017.05	64076.87	0.00	3820.32
18.10.21	00:00	1026.744	53128.31	53172.64	0.00	3124.32
Итого		208.599	10888.75	10904.23	0.00	696.00

Отчетный период ____ 696.00 час. Период норм. работы ____ 696.00 час.

Период отключения питания (U) ____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) ____ 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) ____ 0.000 час. Период G < min (g) ____ 0.000 час.

Период G > max (G) ____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

