

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	3,37	464,31	465,27	0,00	0,95	468,89	468,52	0,37	45,34	38,1	7,25	6,66	5,68	24,0	
19.10	3,98	464,97	466,04	0,00	1,07	470,25	469,72	0,53	48,88	40,33	8,55	6,71	5,73	24,0	
20.10	4,30	464,97	466,05	0,00	1,09	470,62	469,93	0,69	50,7	41,46	9,25	6,81	5,83	24,0	
21.10	2,70	467,09	468,40	0,00	1,31	471,05	471,36	-0,31	41,89	36,1	5,79	6,75	5,77	24,0	
22.10	2,64	467,59	468,88	0,00	1,29	471,48	471,84	-0,36	41,72	36,07	5,65	6,79	5,8	24,0	
23.10	3,15	464,40	465,65	0,00	1,25	468,79	468,84	-0,05	44,35	37,57	6,78	6,82	5,83	24,0	
24.10	4,17	464,73	465,91	0,00	1,17	470,18	469,64	0,54	49,74	40,77	8,98	6,83	5,85	24,0	
25.10	4,75	464,15	465,23	0,00	1,09	470,27	469,30	0,96	52,86	42,64	10,22	6,85	5,87	24,0	
26.10	4,01	463,80	464,99	0,00	1,19	469,12	468,63	0,48	48,9	40,26	8,64	6,8	5,82	24,0	
27.10	3,56	463,66	464,84	0,00	1,19	468,38	468,20	0,18	46,29	38,61	7,68	6,74	5,77	24,0	
28.10	3,09	463,91	465,18	0,00	1,27	468,17	468,27	-0,09	43,7	37,04	6,66	6,69	5,73	24,0	
29.10	2,92	482,73	484,09	0,00	1,35	487,02	487,27	-0,25	42,74	36,7	6,04	6,76	5,71	24,0	
30.10	2,67	435,29	436,19	0,00	0,90	438,96	438,87	0,09	41,72	35,6	6,13	6,59	5,74	24,0	
31.10	3,28	441,13	442,06	0,00	0,93	445,43	445,10	0,33	45,14	37,69	7,44	6,66	5,79	24,0	
01.11	3,50	454,82	455,96	0,00	1,14	459,49	459,27	0,22	46,34	38,65	7,7	6,76	5,84	24,0	
02.11	3,76	455,51	456,58	0,00	1,07	460,60	460,13	0,48	48,21	39,96	8,26	6,71	5,78	24,0	
03.11	3,10	456,15	457,25	0,00	1,10	460,40	460,34	0,05	44,12	37,32	6,8	6,72	5,78	24,0	
04.11	2,84	458,97	460,19	0,00	1,22	462,95	463,12	-0,17	42,32	36,12	6,2	6,76	5,81	24,0	
05.11	2,65	460,50	461,63	0,00	1,13	464,30	464,48	-0,17	41,49	35,73	5,76	6,76	5,81	24,0	
06.11	2,70	459,91	461,05	0,00	1,14	463,77	463,95	-0,17	41,76	35,89	5,87	6,76	5,81	24,0	
07.11	3,10	458,76	459,97	0,00	1,21	463,01	463,05	-0,05	43,91	37,16	6,76	6,76	5,81	24,0	
08.11	3,35	457,88	459,05	0,00	1,17	462,34	462,24	0,09	45,12	37,8	7,32	6,76	5,81	24,0	
09.11	4,75	457,54	458,66	0,00	1,13	463,57	462,66	0,91	52,88	42,5	10,37	6,79	5,84	24,0	
10.11	5,06	456,43	457,41	0,00	0,98	462,77	461,55	1,22	54,41	43,33	11,08	6,79	5,85	24,0	
11.11	4,40	456,97	457,91	0,00	0,95	462,53	461,66	0,87	50,72	41,1	9,62	6,75	5,81	24,0	
12.11	4,23	457,24	458,27	0,00	1,03	462,66	461,93	0,73	49,91	40,65	9,26	6,8	5,86	24,0	
13.11	3,99	457,30	458,36	0,00	1,05	462,37	461,84	0,52	48,27	39,53	8,73	6,75	5,81	24,0	
14.11	4,59	457,20	458,20	0,00	0,99	462,98	462,02	0,96	51,77	41,74	10,04	6,74	5,81	24,0	
15.11	4,86	454,04	455,48	0,00	0,84	460,67	459,48	1,20	53,25	42,56	10,7	6,76	5,84	24,0	
Итого:	105,49	13332,56	13364,76	0,00	32,20	13473,00	1,63	9,80	46,84	38,93	7,91	6,75	5,80	696,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2021	24:00	786,68	68180,77	68231,11	6949,44
15.11.2021	24:00	892,17	81513,33	81595,87	7645,44
ИТОГО:		105,49	13332,56	13364,76	696,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
696,00	=	696,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 105,491, Гкал

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»  
 Представитель  
 абонента  
 ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
 "Тепловая инспекция"