

Организация \_\_\_\_\_

Дата: 20.10.2023

Абонент: б-р Лесной 4 НЕТ1,

Формулы:  $Q_{сумм} = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$

КМ-5-4

№ 371186

Система: Отп+ГВС

Версия ПО: - Канал: 1

$Q_{гвс} = (V1 - V2) \cdot 0.0654$

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 19.10.2023**

$Q_{цо} = Q_{сумм} - Q_{гвс}$

DN1= 40 мм G1max/G1min= 40/0.04 т/ч DN2= 40 мм G2max/G2min= 40/0.04 т/ч

	Тепло, Гкал			Масса, т		Объём, м3		Потр. ГВ		Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик ошибок
	Q сумм	Q цо	Q гвс	M1	M2	V1	V2	M гв, т	V гв, м3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09. ..	0,54	0,21	0,33	27,21	22,28	27,66	22,53	4,93	5,13	60,54	47,93	12,62	9,0	3,82	24,0	
20.09. ..	0,52	0,21	0,31	26,85	22,27	27,30	22,51	4,58	4,79	60,38	47,92	12,47	9,0	3,82	24,0	
21.09. ..	0,53	0,20	0,33	27,16	22,30	27,63	22,55	4,86	5,08	60,58	48,11	12,46	9,0	3,82	24,0	
22.09. ..	0,48	0,21	0,28	26,24	22,20	26,67	22,44	4,04	4,24	60,1	47,85	12,26	9,0	3,82	24,0	
23.09. ..	0,54	0,18	0,36	27,65	22,38	28,11	22,62	5,27	5,49	59,81	47,82	11,99	9,0	3,83	24,0	
24.09. ..	0,61	0,17	0,44	28,31	21,86	28,79	22,11	6,44	6,68	60,53	48,1	12,43	9,0	3,81	24,0	
25.09. ..	0,49	0,21	0,28	26,44	22,31	26,89	22,56	4,13	4,32	60,66	48,36	12,3	9,0	3,82	24,0	
26.09. ..	0,51	0,21	0,30	26,49	22,15	26,93	22,39	4,34	4,54	60,51	48,0	12,51	9,0	3,82	24,0	
27.09. ..	0,52	0,20	0,31	26,70	22,14	27,15	22,38	4,56	4,77	60,41	47,99	12,42	9,0	3,83	24,0	
28.09. ..	0,51	0,21	0,30	26,48	22,01	26,93	22,27	4,47	4,67	60,54	47,95	12,59	9,0	3,83	24,0	
29.09. ..	0,52	0,20	0,32	26,70	22,00	27,15	22,24	4,70	4,91	60,45	48,04	12,41	9,0	3,83	24,0	
30.09. ..	0,54	0,20	0,34	27,12	22,08	27,57	22,32	5,04	5,25	60,54	48,09	12,45	9,0	3,83	24,0	
01.10. ..	0,64	0,16	0,48	29,04	21,92	29,52	22,16	7,12	7,36	60,19	47,9	12,29	9,0	3,83	24,0	
02.10. ..	0,53	0,20	0,33	26,85	21,95	27,29	22,19	4,90	5,11	59,9	47,41	12,49	9,0	3,85	23,99	G
03.10. ..	0,51	0,22	0,29	26,16	21,94	26,61	22,18	4,22	4,43	60,57	47,6	12,97	9,0	3,85	24,0	
04.10. ..	0,51	0,20	0,31	25,37	20,88	25,80	21,10	4,49	4,70	60,17	46,98	13,19	9,0	3,95	24,0	
05.10. ..	1,52	1,22	0,29	112,54	108,74	114,50	110,00	3,80	4,49	61,52	49,5	12,02	9,0	4,28	24,0	
06.10. ..	2,03	1,71	0,31	173,69	169,80	176,71	171,89	3,89	4,83	61,46	50,83	10,63	9,0	4,53	24,0	
07.10. ..	2,27	1,87	0,40	188,62	183,56	192,14	186,00	5,06	6,14	63,85	53,1	10,74	9,0	4,76	24,0	
08.10. ..	2,16	1,72	0,44	186,14	180,40	189,40	182,67	5,74	6,73	61,69	51,51	10,18	9,0	4,79	24,0	
09.10. ..	2,25	1,87	0,37	183,05	178,44	186,47	180,80	4,61	5,68	63,98	52,9	11,07	9,0	4,83	24,0	
10.10. ..	2,03	1,73	0,29	177,64	174,10	180,68	176,20	3,53	4,48	60,95	50,41	10,54	9,0	4,89	23,51	D
11.10. ..	2,15	1,86	0,30	171,50	167,99	174,67	170,14	3,52	4,54	63,56	51,98	11,59	9,0	4,97	24,0	
12.10. ..	2,02	1,69	0,33	170,04	165,87	172,98	167,88	4,17	5,10	61,36	50,58	10,78	9,0	5,12	24,0	
13.10. ..	1,96	1,64	0,31	170,48	166,59	173,40	168,60	3,89	4,79	60,93	50,45	10,47	9,0	5,14	23,77	D
14.10. ..	2,01	1,69	0,32	170,96	166,96	173,97	169,03	4,00	4,93	61,91	51,24	10,67	9,0	5,12	24,0	
15.10. ..	2,06	1,63	0,43	172,88	167,23	175,92	169,31	5,66	6,61	61,8	51,37	10,44	9,0	5,12	24,0	
16.10. ..	1,98	1,62	0,35	169,67	165,19	172,60	167,20	4,48	5,39	61,25	50,79	10,45	9,0	5,13	24,0	
17.10. ..	1,98	1,69	0,29	169,83	166,35	172,75	168,36	3,48	4,39	61,26	50,57	10,7	9,0	5,07	24,0	
18.10. ..	1,93	1,63	0,30	171,41	167,67	174,28	169,66	3,74	4,63	60,2	49,87	10,33	9,0	5,14	23,75	D
19.10. ..	2,02	1,75	0,27	169,76	166,58	172,74	168,61	3,18	4,13	61,89	50,85	11,04	9,0	5,11	24,0	
Итого:	38,88	28,52	10,35	2989,02	2848,16	3041,26	2882,93	140,86	158,34	61,65	50,72	10,93	9,00	4,81	743,04	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
18.09.2023	24:00	385,84	25047,45	23993,56	6042,13
19.10.2023	24:00	424,72	28036,47	26841,72	6785,17
ИТОГО:		38,88	2989,02	2848,16	743,04

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max  
744 =743,04 +0,0 +0,0 +0,95 +0,0



Организация \_\_\_\_\_

Дата: 20.10.2023

Абонент: б-р Лесной 4 НЕТИ,

PM-5 №371811 Система: ХВС Версия ПО: - Канал: 1

**Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с 19.09.2023 по 19.10.2023**

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0.03 т/ч

Дата	Объем, м3	Температура, С	Давл. ат	Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
	V1	T1	P1		
19.09	7,98	8,0	4,75	24,0	
20.09	7,80	8,0	4,67	24,0	
21.09	8,39	8,0	4,9	24,0	
22.09	7,60	8,0	4,97	24,0	
23.09	8,35	8,0	4,89	24,0	
24.09	10,40	8,0	4,53	24,0	
25.09	7,61	8,0	4,87	24,0	
26.09	7,46	8,0	4,41	24,0	
27.09	7,40	8,0	4,31	24,0	
28.09	6,90	8,0	4,31	24,0	
29.09	8,06	8,0	4,57	24,0	
30.09	12,70	8,0	4,77	24,0	
01.10	12,10	8,0	4,66	24,0	
02.10	9,04	8,0	4,17	24,0	
03.10	7,58	8,0	3,85	24,0	
04.10	7,46	8,0	3,92	24,0	
05.10	7,05	8,0	4,24	24,0	
06.10	8,24	8,0	4,27	24,0	
07.10	9,72	8,0	4,08	24,0	
08.10	10,04	8,0	4,01	24,0	
09.10	8,80	8,0	3,97	24,0	
10.10	7,62	8,0	3,89	24,0	
11.10	8,05	8,0	3,84	24,0	
12.10	8,06	8,0	4,05	24,0	
13.10	8,19	8,0	4,17	24,0	
14.10	8,61	8,0	4,18	24,0	
15.10	10,45	8,0	4,54	24,0	
16.10	9,00	8,0	4,24	24,0	
17.10	8,13	8,0	3,9	24,0	
18.10	8,08	8,0	3,97	24,0	
19.10	8,27	8,0	4,05	24,0	
Итого:	265,18	8,00	4,33	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	V1, v3	Тр
18.09.2023	00:00	2307,90	6263,03
19.10.2023	00:00	2573,08	7007,03
ИТОГО:		265,18	744,00

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
C - отключение счета  
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тдт<min +ТG<min,G>max +Тотч.сч  
744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

