

Управдом Юг Подмосковья
Борисовское ш. 33

Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последней поверки теплосчетчика

Версия 02.30
Номер теплосчетчика 370234

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Ткал	M1	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	2.187	316.87	322.3027	318.45	322.8027	-1.58	60.8	53.9	6.9	0.0	6.0	5.6	0.01	23.99	У
23.04.26	2.192	316.52	321.9219	318.12	322.4434	-1.60	60.7	53.8	6.9	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
24.04.26	2.221	316.33	321.7305	317.91	322.2246	-1.58	60.7	53.7	7.0	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
25.04.26	2.186	317.18	322.6152	318.73	323.0879	-1.55	60.8	54.0	6.9	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
26.04.26	2.171	317.26	322.6621	318.80	323.1523	-1.54	60.7	53.9	6.8	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
27.04.26	2.238	318.20	323.6055	319.73	324.0273	-1.52	60.5	53.5	7.0	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
28.04.26	2.264	317.25	322.6641	318.80	323.0977	-1.54	60.6	53.5	7.1	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
29.04.26	2.150	314.97	320.0781	316.54	320.6016	-1.57	59.0	52.1	6.8	0.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
30.04.26	2.247	318.54	323.8320	320.07	324.2734	-1.53	59.8	52.8	7.1	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
01.05.26	2.247	320.34	325.6719	321.88	326.1094	-1.54	59.9	52.8	7.0	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
02.05.26	2.155	318.84	324.1680	320.36	324.6406	-1.52	60.0	53.3	6.8	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
03.05.26	2.049	319.27	324.6328	320.77	325.1328	-1.51	60.2	53.8	6.4	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
04.05.26	1.936	319.23	324.6367	320.77	325.2344	-1.55	60.5	54.5	6.1	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	
05.05.26	0.289	58.00	58.9023	58.28	59.0430	-0.28	57.7	52.7	5.0	0.0	1.3	1.2	18.21	5.79	Д
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.8	-0.3	0.0	0.4	0.4	24.00	0.00	Д
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.4	-0.3	0.0	0.3	0.3	24.00	0.00	Д
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	19.0	-0.3	0.0	0.3	0.2	24.00	0.00	Д
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.7	17.0	-0.3	0.0	0.2	0.2	24.00	0.00	Д
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	16.2	-0.2	0.0	0.2	0.1	24.00	0.00	Д
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.6	15.9	-0.2	0.0	0.1	0.1	24.00	0.00	Д
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.8	16.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.0	24.00	0.00	Д
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	16.2	-0.2	0.0	-0.0	-0.1	24.00	0.00	Д
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	16.7	-0.5	0.0	0.3	0.2	24.00	0.00	Д
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	16.5	-0.2	0.0	0.3	0.2	24.00	0.00	Д
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	16.4	-0.2	0.0	0.3	0.1	24.00	0.00	Д
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.3	16.5	-0.2	0.0	0.3	0.1	24.00	0.00	Д
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.8	-0.2	0.0	0.3	0.2	24.00	0.00	Д

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.8	-0.2	0.0	0.5	0.6	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	17.0	-0.2	0.0	0.3	0.4	24.00	0.00	D
Итого	28.532	4188.79	4259.4238	4209.20	4265.8711	-20.40	60.3	53.5	6.8	0.0	2.9	2.6	378.22	317.78	378.22

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26 24:00	302.220	35054.57	35218.03	35668.36	35682.80	2970.61
22.04.26 00:00	273.688	30865.77	31008.83	31408.94	31416.93	2652.84
Итого	28.532	4188.79	4209.20	4259.42	4265.87	317.78

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 317.78 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.010 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 378.212 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

