

Управдом Юг Подмосквья

Борисовское ш. 48

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294
Дата последней поверки теплосчетчика

Свод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
2.375	454.30	463.0547	441.55	448.6953	12.75	64.6	59.3	5.4	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
2.477	443.72	452.2305	431.25	438.1367	12.48	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
2.510	439.48	447.9258	426.99	433.7813	12.49	64.6	58.7	5.8	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
2.487	454.59	463.3359	441.66	448.7461	12.94	64.6	59.0	5.6	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
2.557	454.10	462.7969	441.27	448.3047	12.83	64.6	58.8	5.8	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
2.563	429.33	437.6367	417.07	423.6914	12.25	64.6	58.6	6.1	0.0	4.6	11.0	0.42	23.58	ED
2.482	443.59	451.9063	430.80	437.5078	12.79	63.7	58.0	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
2.625	436.05	444.4219	423.54	430.1992	12.51	64.6	58.4	6.2	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
2.558	446.27	454.8477	433.45	440.3320	12.83	64.6	58.7	5.9	0.0	4.6	11.1	0.00	24.00	
2.478	457.94	466.7344	444.77	451.9141	13.17	64.6	59.1	5.5	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
2.314	465.20	474.1445	451.81	459.1914	13.38	64.6	59.5	5.1	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
2.310	470.50	479.5391	456.98	464.4531	13.51	64.6	59.6	5.0	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
2.142	475.65	484.8125	461.98	469.6523	13.66	64.7	60.0	4.6	0.0	4.8	11.1	0.00	24.00	
1.141	287.36	292.8633	279.38	284.0664	7.98	64.5	60.4	4.1	0.0	3.6	9.8	0.00	24.00	
0.953	314.81	320.8242	306.38	311.6523	8.44	64.4	61.2	3.1	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.871	316.41	322.4414	307.93	313.2773	8.48	64.4	61.5	2.9	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.922	311.53	317.4688	303.20	308.4219	8.33	64.3	61.2	3.1	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.949	308.84	314.7266	300.52	305.6797	8.32	64.3	61.1	3.2	0.0	4.6	10.5	0.01	23.99	У
0.962	308.34	314.2070	300.04	305.1797	8.30	64.3	61.0	3.2	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
1.117	309.17	315.0547	300.83	305.8984	8.34	64.3	60.5	3.7	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
1.028	308.80	314.6719	300.46	305.5781	8.34	64.3	60.8	3.5	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.932	310.16	316.0820	301.87	307.0742	8.29	64.3	61.2	3.1	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.974	306.59	312.4414	298.39	303.5156	8.20	64.4	61.1	3.3	0.0	4.6	10.5	0.00	24.00	
0.984	303.84	309.6328	295.71	300.7578	8.14	64.3	61.0	3.4	0.0	4.6	10.6	0.00	24.00	
0.906	303.52	309.3125	295.40	300.5000	8.12	64.3	61.2	3.1	0.0	4.6	10.6	0.00	24.00	
1.004	303.84	309.6289	295.66	300.7031	8.17	64.3	60.9	3.4	0.0	4.7	10.6	0.00	24.00	
0.989	304.45	310.2617	296.28	301.3477	8.17	64.4	61.0	3.4	0.0	4.7	10.6	0.00	24.00	

19.05.26	0.892	304.37	310.1836	296.20	301.3203	8.16	64.4	61.3	3.1	0.0	4.7	10.6	0.00	24.00
20.05.26	0.890	304.55	310.3594	296.39	301.5078	8.16	64.4	61.4	3.0	0.0	4.7	10.6	0.00	24.00
Итого	47.392	10777.2	10983.5469	10477.7	10651.0859	299.52	64.5	59.9	4.5	0.0	4.6	10.7	0.43	695.57

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	367.065	55555.66	54056.22	56710.65	54966.99	3249.73
22.04.26	00:00	319.673	44778.38	43578.46	45727.10	44315.91	2554.16
Итого		47.392	10777.28	10477.76	10983.55	10651.09	695.57

$Q = 47,42152 \text{ кг}$

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 695.57 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.013 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.008 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.410 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

