

Управдом Юг Подмосковья
Борисовское ш. 48А

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369295
Дата последней поверки теплосчетчика

Гнод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата		Q		M1		V1		M2		V2		M1-M2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
	Ткал													P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	ошибок				
22.04.26	1.897	241.95	246.4941	238.38	241.9277	3.57	64.1	56.4	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
23.04.26	1.895	237.35	241.8008	233.85	237.3027	3.50	64.1	56.2	7.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
24.04.26	1.933	234.40	238.8027	230.93	234.3105	3.47	64.1	55.9	8.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
25.04.26	1.877	241.50	246.0449	237.96	241.5117	3.54	64.1	56.4	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
26.04.26	1.859	241.42	245.9570	237.91	241.4570	3.51	64.1	56.5	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
27.04.26	1.926	227.26	231.5586	223.91	227.1816	3.36	64.1	55.7	8.4	0.0	9.0	5.0	0.39	23.61	D							
28.04.26	1.953	236.27	240.5918	232.82	236.1367	3.44	63.2	55.0	8.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
29.04.26	1.993	232.18	236.5293	228.79	232.0840	3.39	64.0	55.5	8.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
30.04.26	1.993	237.58	242.0410	234.17	237.5879	3.41	64.1	55.8	8.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
01.05.26	1.970	243.93	248.5195	240.46	244.0156	3.47	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
02.05.26	1.887	248.17	252.8398	244.68	248.3594	3.48	64.2	56.6	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
03.05.26	1.750	249.67	254.3770	246.22	249.9961	3.45	64.2	57.2	6.9	0.0	9.0	5.0	0.02	23.98	D							
04.05.26	1.624	251.60	256.3457	248.15	252.0313	3.44	64.3	57.9	6.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00								
05.05.26	0.458	73.14	74.5215	72.12	73.2500	1.03	64.3	58.1	6.2	0.0	9.0	5.0	14.32	9.68	D							
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	18.9	-0.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.5	18.7	-0.2	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.0	18.2	-0.2	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.5	15.9	-0.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.7	15.0	-0.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.8	15.0	-0.2	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.7	15.8	-0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	16.3	-0.0	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.3	0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	17.8	0.0	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.4	0.0	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.7	17.6	0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D							

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	18.7	0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	19.0	0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.4	0.1	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
Итого	25.015	3196.42	3256.4238	3150.36	3197.1523	46.07	64.1	56.3	7.7	0.0	9.0	5.0	374.73	321.27	374.73

Показания интеграторов КМ-5

74=336 7P=33559

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	261.258	27011.55	26530.91	27563.63	26938.54	2872.21
22.04.26	00:00	236.243	23815.13	23380.55	24307.20	23741.39	2550.94
Итого		25.015	3196.42	3150.36	3256.42	3197.15	321.27

Q=25,0467Mch

Отчетный период

696.00_час. Период норм.работы 321.27_час.

Период отключения питания

(U) 0.013_час.

Период функц.отказа

(E) 0.000_час.

Период t2-t1 < min

(D) 374.717_час.

Период G<min

(g) 0.000_час.

Период G>max

(G) 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

