

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.03.26 по 21.04.26

Потребитель:

Адрес:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла:

г. Серпухов, ул. Горького, д. 14А, Теплоснабжение

№ 052194-1

Версия МКТС:

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.158	217.74	217.53	0.21	45.8	40.5	5.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
24.03.26	1.144	215.73	215.50	0.22	45.6	40.3	5.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
25.03.26	1.120	233.50	233.35	0.15	44.9	40.1	4.8	4.3	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.101	221.84	221.65	0.19	45.0	40.0	5.0	4.2	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	0.990	221.34	221.14	0.20	43.1	38.6	4.5	4.2	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	0.882	221.01	220.79	0.22	40.9	36.9	4.0	4.2	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	0.873	220.96	220.76	0.21	40.9	37.0	3.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	0.864	220.93	220.75	0.19	41.1	37.1	3.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	0.831	221.03	220.82	0.21	40.7	36.9	3.8	4.2	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	0.676	220.95	220.64	0.31	37.3	34.3	3.1	4.2	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	0.860	220.94	220.60	0.34	40.8	36.9	3.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	0.848	220.75	220.42	0.33	41.1	37.2	3.8	4.2	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	0.841	219.20	218.90	0.30	41.0	37.2	3.8	4.2	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.098	220.90	220.61	0.29	45.2	40.2	5.0	4.2	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.132	222.48	222.18	0.30	45.8	40.7	5.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
07.04.26	1.134	222.37	222.05	0.32	45.6	40.5	5.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
08.04.26	1.188	226.87	226.56	0.30	46.2	41.0	5.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
09.04.26	1.454	226.98	226.66	0.31	50.6	44.2	6.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
10.04.26	1.451	222.07	221.75	0.32	50.8	44.3	6.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
11.04.26	1.156	222.17	221.78	0.39	45.3	40.1	5.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
12.04.26	1.061	222.14	221.73	0.40	43.5	38.7	4.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
13.04.26	1.019	222.20	221.81	0.39	43.0	38.4	4.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
14.04.26	0.977	222.14	221.78	0.36	42.2	37.8	4.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
15.04.26	0.868	221.78	221.46	0.31	40.3	36.4	3.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	0.870	221.61	221.30	0.31	40.4	36.5	3.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	0.899	222.56	222.21	0.35	41.2	37.1	4.0	4.2	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	0.938	221.15	220.79	0.36	41.8	37.5	4.2	4.2	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.218	221.05	220.80	0.25	46.8	41.2	5.5	4.2	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.365	220.94	220.73	0.21	49.3	43.1	6.2	4.2	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.264	221.29	221.07	0.23	47.4	41.7	5.7	4.2	4.0	24.00	0.00	
Итого:	31.280	6656.62	6648.11	8.50	43.8	39.1	4.7	4.2	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	337.792	46549.89	46520.47	5436.11
22.03.26 24:00	306.512	39893.27	39872.36	4716.11
Итого:	31.280	6656.62	6648.11	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит. (Эп)}} + \frac{0.00}{\text{неисправн. (Нп)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Пс)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Пс)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Пс)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

-0,831