

Управдом Юг Подмосквья

Ивана Болотникова 32

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	3.706	644.55	656.8516	648.77	659.1797	-4.22	64.4	58.6	5.7	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
23.04.26	3.694	646.07	658.3438	650.26	660.7031	-4.19	64.3	58.7	5.7	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
24.04.26	3.794	645.73	658.0313	649.91	660.2891	-4.18	64.4	58.5	5.8	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
25.04.26	3.728	646.16	658.4453	650.38	660.8125	-4.22	64.4	58.6	5.7	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
26.04.26	3.663	646.76	659.0469	650.96	661.4297	-4.20	64.3	58.7	5.6	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
27.04.26	3.864	642.23	654.4453	646.39	656.6406	-4.16	64.3	58.3	6.0	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
28.04.26	3.896	641.66	653.8828	645.83	656.0859	-4.17	64.4	58.4	6.0	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
29.04.26	3.662	600.36	611.5469	604.21	613.5625	-3.85	63.6	57.5	6.1	0.0	5.6	4.3	0.94	23.06
30.04.26	3.778	646.85	658.8984	650.87	661.0234	-4.02	63.6	57.8	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00
01.05.26	3.682	647.67	659.7109	651.82	662.0547	-4.15	63.6	57.9	5.7	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00
02.05.26	3.532	651.13	663.2344	655.19	665.5625	-4.06	63.6	58.2	5.4	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00
03.05.26	3.323	651.96	664.1328	656.02	666.4844	-4.05	63.6	58.5	5.1	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00
04.05.26	3.127	664.90	677.2656	669.02	679.8594	-4.13	63.6	58.9	4.7	0.0	5.8	4.1	0.00	24.00
05.05.26	1.106	241.13	245.6172	242.68	246.6094	-1.55	63.6	59.0	4.6	0.0	2.6	2.1	14.04	9.96
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	24.9	-0.9	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	23.3	-0.8	0.0	0.9	1.1	24.00	0.00
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	22.5	-0.7	0.0	0.9	1.1	24.00	0.00
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.8	-0.7	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	20.0	-0.7	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.0	19.8	-0.7	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	19.8	-0.7	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	20.3	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.9	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	21.2	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	21.4	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.6	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	21.9	-0.8	0.0	0.8	1.0	24.00	0.00

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	22.3	-0.8	0.0	0.9	1.1	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	22.7	-0.7	0.0	0.9	1.1	24.00	0.00	D
Итого	48.555	8617.15	8779.4531	8672.30	8810.2969	-55.15	64.0	58.4	5.6	0.0	3.1	2.5	374.98	321.02	374.98

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	524.411	78492.41	78997.36	80069.00	80301.58	2985.01
22.04.26	00:00	475.855	69875.27	70325.06	71289.55	71491.28	2663.99
Итого		48.555	8617.15	8672.30	8779.45	8810.30	321.02

Tr = 3362
Tr = 335,06

Q = 48,691755

Отчетный период 696.00_час. Период норм. работы 321.02_час.

Период отключения питания (U) 0.014_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
Период t2-t1 < min (P) 374.964_час. Период G>min (g) 0.000_час.
Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента Представитель теллоснабжающей организации

