

Управдом Юг Подмосковья
Ивана Болотникова 32

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
Дата последней поверки теплосчетчика

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.03.26	3.781	646.71	659.0352	650.76	661.2031	-4.05	64.4	58.6	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
24.03.26	3.760	642.78	655.0234	646.79	657.1602	-4.01	64.4	58.6	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
25.03.26	3.726	643.46	655.7500	647.51	657.9141	-4.05	64.4	58.7	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
26.03.26	3.733	642.29	654.5352	646.36	656.7266	-4.07	64.4	58.6	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
27.03.26	3.713	642.48	654.7305	646.52	656.9219	-4.04	64.5	58.7	5.8	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
28.03.26	3.646	644.61	656.9219	648.75	659.2148	-4.14	64.5	58.8	5.6	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
29.03.26	3.541	642.91	655.1680	646.99	657.4766	-4.09	64.4	59.0	5.5	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
30.03.26	3.517	647.04	659.3867	651.16	661.7422	-4.13	64.5	59.0	5.4	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
31.03.26	3.480	653.07	665.5117	657.25	667.9688	-4.18	64.4	59.1	5.3	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
01.04.26	3.444	653.14	665.5977	657.37	668.1133	-4.23	64.4	59.2	5.2	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
02.04.26	3.522	651.48	663.9063	655.72	666.3828	-4.24	64.4	59.0	5.4	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
03.04.26	3.479	646.41	658.7266	650.57	661.1484	-4.16	64.4	59.1	5.4	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
04.04.26	3.443	645.39	657.6953	649.51	660.0977	-4.13	64.4	59.1	5.3	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
05.04.26	3.600	644.43	656.7305	648.62	659.1133	-4.19	64.4	58.9	5.6	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
06.04.26	3.657	646.39	658.7188	650.59	661.0859	-4.20	64.4	58.8	5.6	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
07.04.26	3.724	650.44	662.8320	654.59	665.1172	-4.15	64.4	58.7	5.7	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
08.04.26	3.766	659.28	671.8438	663.51	674.1875	-4.23	64.4	58.7	5.7	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
09.04.26	3.827	663.86	676.5195	668.08	678.8047	-4.23	64.4	58.7	5.7	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
10.04.26	3.873	662.93	675.5586	667.23	677.9023	-4.30	64.4	58.6	5.8	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
11.04.26	3.838	663.63	676.2578	667.87	678.5859	-4.25	64.4	58.6	5.8	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
12.04.26	3.767	663.71	676.3516	667.97	678.7344	-4.27	64.4	58.7	5.6	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
13.04.26	3.709	666.23	678.9375	670.64	681.4688	-4.41	64.4	58.9	5.5	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
14.04.26	3.682	657.98	670.5078	662.27	672.9453	-4.29	64.4	58.8	5.6	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
15.04.26	3.638	654.24	666.7188	658.55	669.1719	-4.30	64.4	58.9	5.5	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
16.04.26	3.592	646.48	658.7656	650.70	661.2344	-4.23	64.4	58.9	5.5	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
17.04.26	3.583	649.16	661.5078	653.44	664.0156	-4.27	64.4	58.9	5.5	0.0	5.8	4.2	0.01	23.99	U
18.04.26	3.623	647.13	659.4531	651.42	661.9219	-4.30	64.4	58.8	5.6	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	

19.04.26	3.708	645.60	657.8984	649.83	660.2500	-4.23	64.4	58.6	5.7	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
20.04.26	3.815	643.39	655.6563	647.59	657.9141	-4.20	64.4	58.5	5.9	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
21.04.26	3.822	643.46	655.7031	647.62	657.9531	-4.16	64.4	58.4	5.9	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00
Итого	110.009	19510.0	19881.9492	19635.7	19952.4766	-125.70	64.4	58.8	5.6	0.0	5.8	4.2	0.01	719.99

Q = 110,009 т/ч

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	475.855	69875.27	70325.06	71289.55	71491.28	2663.99
23.03.26	00:00	365.846	50365.18	50689.28	51407.60	51538.80	1944.00
Итого		110.009	19510.08	19635.79	19881.95	19952.48	719.99

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.99_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.011_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

