ГВС

Организация _ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"_____ Номер договора _____
Адрес _г.Серпухов, ул.Лермонтова, д.60 (ГВС)_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-4___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _371909
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.04_ - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.04_ - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _22.09.2026_ по _19.10.2026__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 разбор	Температура, °C t1	t2	t1-t2	tхв	Давление P1 атм	P2 атм	Время, час Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.09.26	0.813	33.19	23.81	9.38	62.5	49.4	13.1	9.0	9.0	3.3	0.04	23.96	ED
23.09.26	0.758	34.77	27.60	7.17	63.2	49.9	13.3	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
24.09.26	0.805	36.77	28.67	8.10	62.8	50.0	12.8	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
25.09.26	0.780	35.93	28.35	7.58	62.7	49.6	13.1	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
26.09.26	0.825	36.00	27.41	8.59	62.7	49.5	13.2	9.0	9.0	3.4	0.00	24.00	
27.09.26	0.913	36.18	27.23	8.94	66.1	51.5	14.7	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
28.09.26	0.806	35.68	27.16	8.52	63.4	50.9	12.5	9.0	9.0	3.1	0.53	23.47	E
29.09.26	0.814	42.76	35.25	7.51	63.2	51.7	11.5	9.0	9.0	3.3	0.00	24.00	
30.09.26	0.828	37.75	29.12	8.63	62.1	49.5	12.6	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
01.10.26	0.773	36.44	28.68	7.76	61.4	48.7	12.7	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
02.10.26	0.854	36.62	27.71	8.91	62.9	49.5	13.4	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
03.10.26	0.838	37.26	28.54	8.72	62.3	49.3	13.0	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
04.10.26	0.825	37.25	27.04	10.21	59.1	47.2	11.8	9.0	9.0	3.3	1.15	22.85	ED
05.10.26	0.733	36.02	28.59	7.43	60.4	48.2	12.2	9.0	9.0	3.4	0.00	24.00	
06.10.26	0.786	38.12	30.25	7.87	61.9	49.8	12.1	9.0	9.0	3.4	0.00	24.00	
07.10.26	0.758	35.59	27.58	8.01	61.2	49.0	12.2	9.0	9.0	3.3	0.00	24.00	
08.10.26	0.751	34.47	26.54	7.93	61.7	49.2	12.5	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
09.10.26	0.736	34.38	26.89	7.48	62.1	49.5	12.5	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
10.10.26	0.811	36.52	27.86	8.66	62.5	50.1	12.4	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
11.10.26	0.825	37.92	29.56	8.36	63.9	51.6	12.3	9.0	9.0	3.4	0.00	24.00	
12.10.26	0.782	35.61	27.14	8.48	62.4	50.3	12.1	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
13.10.26	0.782	36.59	28.08	8.50	62.2	50.5	11.7	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
14.10.26	0.785	36.41	27.93	8.48	62.2	50.4	11.8	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
15.10.26	0.744	37.64	29.20	8.45	60.0	49.4	10.6	9.0	9.0	3.4	0.00	24.00	
16.10.26	0.803	36.93	28.03	8.89	62.2	50.5	11.7	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
17.10.26	0.744	35.64	27.76	7.87	62.2	50.5	11.6	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
18.10.26	0.789	36.16	27.54	8.62	62.8	51.1	11.7	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
19.10.26	0.707	36.52	29.18	7.34	61.1	50.0	11.0	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00	
Итого	22.169	1021.11	788.70	232.41	62.3	49.9	12.3	9.0	9.0	3.4	1.72	670.28	1.72

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
19.10.26 24:00	215.470	8975.98	6445.89	6530.72
22.09.26 00:00	193.301	7954.88	5657.19	5860.44
Итого	22.169	1021.11	788.70	670.28

Отчетный период ___672.00_час. Период норм.работы ___670.28_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.532_час.
Период t2-t1 < min (D)____1.188_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____