Организация _ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"_____ Номер договора _____
Адрес _г.Серпухов, ул.Лермонтова, д.60 (ЦО)_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _364871
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _22.09.2026_ по _19.10.2026__ по 20.10.26

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 утечка	Vи	M2-M1 подмес	Температура, °C t1	t2	t1-t2	Время, час Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.74	21.29	0.45	0.00	24.00	
23.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.76	21.27	0.49	0.00	24.00	
24.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.60	21.20	0.40	0.00	24.00	
25.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.37	20.95	0.42	0.00	24.00	
26.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.01	20.56	0.44	0.00	24.00	
27.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.28	20.80	0.48	0.00	24.00	
28.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.96	20.54	0.42	0.00	24.00	
29.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.81	20.29	0.53	0.00	24.00	
30.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.71	20.16	0.54	0.00	24.00	
01.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.69	20.23	0.46	0.00	24.00	
02.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.21	19.77	0.43	0.00	24.00	
03.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.30	19.80	0.50	0.00	24.00	
04.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.21	19.61	0.60	0.00	24.00	
05.10.26	0.758	136.5820	136.7969	-	0.00	0.2148	61.27	55.65	5.63	0.00	24.00	
06.10.26	0.983	192.0859	192.6660	-	0.00	0.5801	60.94	55.75	5.19	0.19	23.81	ED
07.10.26	1.001	206.6367	206.6523	-	0.00	0.0156	61.76	56.84	4.92	0.00	24.00	
08.10.26	0.992	194.1543	194.2168	-	0.00	0.0625	61.71	56.52	5.19	0.00	24.00	
09.10.26	0.950	179.3711	179.4531	-	0.00	0.0820	61.68	56.29	5.38	0.00	24.00	
10.10.26	1.296	206.5898	205.6348	0.9551	0.00	-	61.66	55.30	6.36	0.00	24.00	
11.10.26	1.733	236.6152	236.1895	0.4258	0.00	-	61.68	54.26	7.42	0.00	24.00	
12.10.26	1.869	238.5898	237.8809	0.7090	0.00	-	61.66	53.73	7.93	0.00	24.00	
13.10.26	1.974	237.0098	236.6836	0.3262	0.00	-	61.66	53.24	8.42	0.00	24.00	
14.10.26	1.988	234.7305	234.4043	0.3262	0.00	-	61.62	53.06	8.57	0.00	24.00	
15.10.26	1.920	232.9023	232.5605	0.3418	0.00	-	60.68	52.34	8.34	0.00	24.00	
16.10.26	1.997	232.1680	231.8555	0.3125	0.00	-	62.27	53.58	8.70	0.00	24.00	
17.10.26	1.927	230.6953	230.3711	0.3242	0.00	-	62.24	53.80	8.45	0.00	24.00	
18.10.26	1.900	227.5039	227.1992	0.3047	0.00	-	62.26	53.82	8.45	0.00	24.00	
19.10.26	1.928	226.6367	226.3633	0.2734	0.00	-	61.61	53.00	8.60	0.00	24.00	
Итого	23.216	3212.2715	3208.9277	4.2989	0.00	0.9550	61.66	54.35	7.32	0.19	671.81	0.19

Тн=384; Тр= 359,81

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vи	Tp
19.10.26 24:00	334.978	33816.96	33829.20	0.00	6188.42
22.09.26 00:00	311.762	30604.69	30620.28	0.00	5516.61
Итого	23.216	3212.27	3208.93	0.00	671.81

Q=24,777 Гкал

Отчетный период ___672.00_час. Период норм.работы ___671.81_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)____0.189_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____