

Управдом Юг Подмосковья
Лермонтова 56

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363774
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.03.26	1.458	70.79	72.0947	70.52	71.1426	0.27	63.4	42.8	20.6	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
24.03.26	1.434	69.05	70.3174	68.82	69.4229	0.22	63.3	42.5	20.8	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
25.03.26	1.438	69.14	70.4150	68.90	69.5020	0.24	63.3	42.5	20.8	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
26.03.26	1.443	69.61	70.8965	69.42	70.0273	0.19	63.3	42.6	20.7	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
27.03.26	1.420	68.03	69.2930	67.85	68.4336	0.19	63.4	42.5	20.9	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
28.03.26	1.402	67.39	68.6299	67.16	67.7471	0.22	63.4	42.6	20.8	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
29.03.26	1.364	65.69	66.9063	65.46	66.0293	0.24	63.4	42.6	20.8	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
30.03.26	1.352	65.38	66.5918	65.19	65.7637	0.19	63.4	42.7	20.7	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
31.03.26	1.341	65.14	66.3486	64.91	65.4795	0.24	63.4	42.8	20.6	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
01.04.26	1.343	65.46	66.6660	65.21	65.7813	0.25	63.4	42.8	20.5	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
02.04.26	1.384	67.61	68.8604	67.40	67.9951	0.21	63.3	42.8	20.5	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
03.04.26	1.371	67.03	68.2627	66.81	67.4014	0.22	63.3	42.9	20.5	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
04.04.26	1.312	62.18	63.3311	62.01	62.5371	0.18	63.3	42.2	21.1	0.0	6.0	4.6	0.02	23.98	U
05.04.26	1.309	59.59	60.6816	59.36	59.8467	0.23	63.0	41.1	22.0	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
06.04.26	1.334	60.46	61.5674	60.22	60.7100	0.24	63.1	41.0	22.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
07.04.26	1.353	61.10	62.2266	60.85	61.3477	0.25	63.1	41.0	22.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
08.04.26	1.357	61.20	62.3203	60.98	61.4727	0.22	63.2	41.0	22.2	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
09.04.26	1.560	77.11	78.5234	76.85	77.5342	0.26	63.2	43.0	20.2	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
10.04.26	1.632	83.40	84.9414	83.22	83.9805	0.19	63.3	43.8	19.6	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
11.04.26	1.533	74.59	75.9629	74.38	75.0371	0.20	63.3	42.7	20.5	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
12.04.26	1.517	73.66	75.0166	73.45	74.0977	0.21	63.3	42.8	20.6	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
13.04.26	1.486	72.33	73.6650	72.17	72.8096	0.16	63.4	42.8	20.5	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
14.04.26	1.451	70.55	71.8486	70.33	70.9502	0.22	63.2	42.6	20.6	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00	
15.04.26	1.425	69.03	70.2969	68.82	69.4170	0.21	63.3	42.6	20.6	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
16.04.26	1.415	68.47	69.7324	68.29	68.8896	0.18	63.3	42.6	20.7	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
17.04.26	1.408	68.43	69.6982	68.26	68.8643	0.17	63.3	42.7	20.6	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
18.04.26	1.425	69.21	70.4785	69.00	69.6035	0.21	63.3	42.7	20.6	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	

19.04.26	1.479	71.94	73.2559	71.67	72.2969	0.27	63.2	42.7	20.6	0.0	6.0	4.7	0.0	24.00
20.04.26	1.563	77.46	78.8896	77.27	77.9600	0.19	63.3	43.1	20.2	0.0	6.0	4.7	0.0	24.00
21.04.26	1.540	75.54	76.9346	75.36	76.0264	0.18	63.3	42.9	20.4	0.0	6.0	4.7	0.0	24.00
Итого	42.846	2066.56	2104.6533	2060.13	2078.1064	6.44	63.3	42.6	20.7	0.0	6.0	4.7	0.02	719.98

Q = 42,8467 т/ч

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	218.525	12077.90	12049.08	12325.39	12187.00	2662.30
23.03.26	00:00	175.678	10011.33	9988.95	10220.74	10108.89	1942.33
Итого		42.846	2066.56	2060.13	2104.65	2078.11	719.98

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 719.98 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.023 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

