

Управдом Юг Подмосковья
Дермонтова 58

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	tl-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр			
23.03.26	2.354	401.38	409.0000	395.35	401.6348	6.04	64.3	58.4	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
24.03.26	2.328	396.12	403.6191	390.15	396.3516	5.96	64.2	58.3	5.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
25.03.26	2.380	399.29	406.8594	393.22	399.4648	6.07	64.2	58.3	5.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
26.03.26	2.378	398.70	406.2344	392.63	398.8457	6.06	64.2	58.3	5.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
27.03.26	2.357	399.27	406.8555	393.20	399.4434	6.07	64.3	58.4	5.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
28.03.26	2.338	400.48	408.0859	394.40	400.6914	6.08	64.3	58.4	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
29.03.26	2.287	400.91	408.5117	394.83	401.1445	6.08	64.3	58.6	5.7	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
30.03.26	2.236	401.54	409.1641	395.49	401.8320	6.05	64.3	58.7	5.5	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
31.03.26	2.192	403.52	411.1797	397.38	403.7969	6.14	64.2	58.8	5.4	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00			
01.04.26	2.193	403.80	411.4531	397.66	404.0664	6.14	64.2	58.8	5.4	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00			
02.04.26	2.206	401.18	408.7930	395.04	401.3945	6.14	64.2	58.7	5.5	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00			
03.04.26	2.219	403.20	410.8398	397.06	403.4531	6.14	64.2	58.7	5.5	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
04.04.26	2.242	404.63	412.3047	398.48	404.8828	6.15	64.2	58.7	5.5	0.0	5.8	4.5	0.02	23.98	У		
05.04.26	2.343	404.91	412.5781	398.71	405.0742	6.20	64.2	58.5	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
06.04.26	2.348	404.95	412.6367	398.80	405.1445	6.15	64.2	58.4	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
07.04.26	2.365	404.09	411.7461	397.91	404.2344	6.18	64.2	58.4	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00			
08.04.26	2.364	411.06	418.8516	404.79	411.2383	6.27	64.2	58.5	5.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
09.04.26	2.408	410.41	418.1758	404.13	410.5430	6.29	64.2	58.4	5.8	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
10.04.26	2.416	408.04	415.7617	401.80	408.1680	6.24	64.2	58.3	5.9	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
11.04.26	2.399	409.91	417.6602	403.62	410.0430	6.30	64.2	58.4	5.8	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
12.04.26	2.376	410.89	418.6758	404.59	411.0352	6.30	64.2	58.5	5.8	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
13.04.26	2.333	411.18	418.9688	404.84	411.3008	6.34	64.2	58.6	5.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
14.04.26	2.299	403.35	410.9883	397.10	403.4414	6.25	64.2	58.5	5.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
15.04.26	2.274	400.14	407.7188	393.94	400.2305	6.20	64.2	58.5	5.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
16.04.26	2.268	396.55	404.0586	390.43	396.6602	6.13	64.2	58.5	5.7	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00			
17.04.26	2.260	400.09	407.6680	393.83	400.1250	6.26	64.2	58.6	5.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			
18.04.26	2.267	396.82	404.3086	390.54	396.7617	6.29	64.2	58.5	5.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00			

19.04.26	2.357	396.82	404.3398	390.65	396.8398	6.17	64.2	58.3	5.9	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
20.04.26	2.421	395.75	403.2344	389.53	395.6719	6.22	64.2	58.1	6.1	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
21.04.26	2.385	393.48	400.9219	387.04	393.1641	6.44	64.2	58.1	6.0	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
Итого	69.594	12072.4	12301.1934	11887.1	12076.6777	185.34	64.2	58.5	5.7	0.0	5.9	4.5	0.02	719.98

Q = 69,596 кВт

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	296.010	42952.06	42309.14	43815.62	43003.27	2662.30
23.03.26	00:00	226.415	30879.58	30421.99	31514.42	30926.59	1942.33
Итого		69.594	12072.49	11887.14	12301.19	12076.68	719.98

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.98_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.023_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

