

Управдом Юг Подмосковья
Лермонтова 60

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364871
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час					
		V1		M2		V2		M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
Дата	Q Гкал	M1																
23.03.26	2.222	257.56	262.5430	257.15		260.8691	0.41	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
24.03.26	2.217	254.04	258.9531	253.60		257.2461	0.45	64.2	55.4	8.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
25.03.26	2.214	253.92	258.8281	253.54		257.1914	0.38	64.2	55.4	8.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
26.03.26	2.222	253.13	258.0215	252.77		256.4023	0.36	64.2	55.3	8.9	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
27.03.26	2.207	253.03	257.9297	252.66		256.3066	0.37	64.2	55.4	8.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
28.03.26	2.188	254.16	259.0781	253.81		257.4941	0.34	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
29.03.26	2.139	254.46	259.3848	254.13		257.8281	0.33	64.2	55.7	8.5	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
30.03.26	2.111	255.49	260.4434	255.14		258.8750	0.35	64.2	55.9	8.4	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
31.03.26	2.080	257.77	262.7578	257.43		261.2129	0.34	64.2	56.1	8.2	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
01.04.26	2.081	257.89	262.8730	257.54		261.3340	0.35	64.2	56.1	8.2	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
02.04.26	2.132	257.57	262.5547	257.22		260.9746	0.35	64.2	55.8	8.4	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
03.04.26	2.103	257.51	262.4980	257.15		260.9219	0.37	64.2	55.9	8.3	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
04.04.26	2.081	257.37	262.3457	257.02		260.8027	0.34	64.2	56.0	8.2	0.0	0.2	4.5	0.02	23.98	U		
05.04.26	2.146	256.65	261.6133	256.29		260.0273	0.36	64.2	55.7	8.5	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
06.04.26	2.178	256.55	261.5059	256.20		259.9180	0.35	64.2	55.6	8.6	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
07.04.26	2.207	256.28	261.2246	255.91		259.6055	0.37	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00			
08.04.26	2.237	259.59	264.6152	259.23		262.9707	0.36	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
09.04.26	2.296	260.88	265.9355	260.54		264.2930	0.34	64.2	55.3	8.9	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
10.04.26	2.342	259.93	264.9531	259.53		263.2266	0.40	64.2	55.1	9.1	0.0	0.2	4.6	0.01	23.99	U		
11.04.26	2.308	260.79	265.8281	260.39		264.1152	0.41	64.2	55.2	8.9	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
12.04.26	2.254	261.08	266.1289	260.65		264.4141	0.43	64.2	55.4	8.7	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
13.04.26	2.233	262.91	267.9941	262.48		266.2910	0.43	64.2	55.6	8.6	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
14.04.26	2.219	256.16	261.1055	255.74		259.4258	0.41	64.2	55.4	8.8	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
15.04.26	2.189	254.45	259.3672	254.03		257.6895	0.42	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
16.04.26	2.142	251.63	256.4941	251.27		254.9043	0.36	64.2	55.6	8.6	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			
17.04.26	2.141	254.02	258.9297	253.67		257.3594	0.35	64.2	55.6	8.5	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00			

18.04.26	2.164	251.41	256.2617	251.09	254.7012	0.33	64.1	55.4	8.7	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
19.04.26	2.250	250.63	255.4570	250.28	253.8496	0.34	64.1	55.1	9.1	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
20.04.26	2.282	249.38	254.1973	249.03	252.5508	0.35	64.2	54.9	9.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
21.04.26	2.278	249.68	254.5098	249.36	252.8926	0.32	64.1	54.9	9.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
Итого	65.863	7675.92	7824.3320	7664.85	7775.6934	11.07	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.6	0.03	719.97


$\varnothing = 65,866 \text{ мм.}$

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	282.873	27249.95	27269.42	27808.89	27666.58	2662.29
23.03.26	00:00	217.010	19574.03	19604.57	19984.55	19890.89	1942.33
Итого		65.863	7675.92	7664.85	7824.33	7775.69	719.97

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 719.97_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.033_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.



Представитель абонента _____



Представитель теплоснабжающей организации _____