

Управдом Юг Подмосковья
Дермонтава 56

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363774
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/лмп

Послупочная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф.
						M1-M2 расбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.462	70.79	72.0977	70.54	71.1582	0.26	63.3	42.7	20.6	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
23.04.26	1.464	71.88	73.2012	71.65	72.2861	0.23	63.1	42.7	20.4	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
24.04.26	1.524	75.09	76.4766	74.93	75.5986	0.16	63.2	42.9	20.3	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
25.04.26	1.451	70.13	71.4219	69.93	70.5430	0.20	63.3	42.6	20.7	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
26.04.26	1.463	72.83	74.1582	72.61	73.2471	0.22	63.0	42.9	20.1	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
27.04.26	1.541	78.08	79.5098	77.85	78.5547	0.23	63.0	43.3	19.7	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
28.04.26	1.524	74.38	75.7480	74.17	74.8184	0.21	63.3	42.8	20.5	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
29.04.26	1.472	74.30	75.6094	73.97	74.5957	0.33	61.8	42.0	19.8	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
30.04.26	1.425	67.84	69.0557	67.49	68.0400	0.35	62.4	41.4	21.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
01.05.26	1.382	65.08	66.2451	64.77	65.2979	0.31	62.4	41.2	21.2	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
02.05.26	1.320	62.14	63.2588	61.84	62.3506	0.29	62.5	41.2	21.2	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
03.05.26	1.231	58.49	59.5439	58.30	58.7832	0.19	62.5	41.4	21.0	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
04.05.26	1.129	54.37	55.3486	54.34	54.7900	0.03	62.5	41.7	20.8	0.0	6.1	4.6	0.00	24.00	
05.05.26	0.212	10.28	10.4648	10.27	10.3604	0.01	62.4	41.8	20.6	0.0	6.5	6.3	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	22.6	1.3	0.0	7.1	7.1	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	22.4	1.1	0.0	7.1	7.1	6.16	17.84	
08.05.26	0.000	0.02	0.0156	0.00	0.0000	0.02	22.5	22.0	0.5	0.0	7.1	7.1	18.72	5.28	
09.05.26	0.000	0.00	0.0039	0.00	0.0000	0.00	15.7	20.6	-4.9	0.0	7.1	7.1	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.5	20.2	-4.7	0.0	6.5	6.5	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.7	19.8	-4.1	0.0	6.4	6.3	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.0	19.9	-2.9	0.0	6.2	6.1	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.0	20.2	-1.2	0.0	6.3	6.3	18.08	5.92	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	20.7	0.2	0.0	6.4	6.4	12.60	11.40	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.0	-0.3	0.0	6.4	6.4	16.62	7.38	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	20.9	-0.9	0.0	6.4	6.4	22.37	1.63	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	21.0	-0.7	0.0	6.4	6.4	17.75	6.25	

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.3	0.4	0.0	6.4	6.4	11.24	12.76	D
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	21.8	1.1	0.0	6.4	6.4	9.54	14.46	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	22.1	1.3	0.0	6.5	6.4	6.90	17.10	D
Итого	18.602	905.70	922.1592	902.66	910.4238	3.04	62.8	42.3	20.5	0.0	6.3	5.7	235.99	460.01	235.99

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	237.127	12983.60	12951.74	13247.55	13097.42	3122.31
22.04.26	00:00	218.525	12077.90	12049.08	12325.39	12187.00	2662.30
Итого		✓ 18.602	905.70	902.66	922.16	910.42	460.01

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 460.01_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 235.991_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

