

Управдом Юг Подмосковья Дермонтова 57

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика 369176

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Масса, тонн. Объем, м3														Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	Непоб. Тн	Работы Тр								
											атм	атм										
22.04.26	3.375	492.89	502.4141	480.86	488.3398	12.04	64.1	57.3	6.9	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
23.04.26	3.347	492.68	502.1953	480.30	487.7734	12.38	64.1	57.3	6.8	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
24.04.26	3.445	492.64	502.1484	480.19	487.6172	12.45	64.1	57.1	7.0	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
25.04.26	3.352	493.20	502.7109	480.82	488.2852	12.38	64.1	57.3	6.8	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
26.04.26	3.318	492.78	502.2969	480.43	487.9141	12.35	64.1	57.3	6.8	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
27.04.26	3.491	489.55	499.0078	476.95	484.2773	12.61	64.1	56.9	7.2	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
28.04.26	3.553	489.70	499.1680	477.08	484.4219	12.62	64.2	56.9	7.3	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
29.04.26	3.338	457.01	465.6133	445.50	452.1445	11.51	63.3	55.9	7.3	0.0	-0.0	0.6	0.50	23.50	D							
30.04.26	3.477	492.83	502.1289	480.46	487.6836	12.37	63.3	56.3	7.1	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
01.05.26	3.404	494.46	503.7930	482.18	489.4766	12.29	63.3	56.4	6.9	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
02.05.26	3.270	497.39	506.7969	485.21	492.6133	12.19	63.4	56.8	6.6	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
03.05.26	3.057	498.25	507.6836	486.09	493.6328	12.16	63.4	57.2	6.2	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
04.05.26	2.859	512.52	522.2031	500.26	508.1641	12.26	63.3	57.8	5.6	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00								
05.05.26	1.551	351.47	358.0859	342.99	348.6094	8.48	63.3	58.8	4.4	0.0	-0.0	0.7	3.81	20.19	D							
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.5	29.5	4.0	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.9	28.1	4.8	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.5	26.7	4.7	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.1	25.0	5.0	0.0	-0.0	0.6	0.01	23.99	U							
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.8	24.6	5.2	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.9	24.5	5.3	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.9	24.7	5.3	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.6	25.4	5.2	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.1	26.0	5.0	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.3	26.3	5.0	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.4	26.3	5.0	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.3	26.4	4.9	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.5	26.7	4.8	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00								

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.8	27.0	4.7	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.0	27.4	4.6	0.0	-0.0	0.6	0.00	24.00
Итого	44.837	6747.39	6876.2461	6579.31	6680.9531	168.08	63.7	57.1	6.7	0.0	-0.0	0.6	4.33	691.67
														4.33

Показания интеграторов КМ-5

714=336 TP=33552

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	487.217	59915.64	58383.12	61135.29	59305.13	3355.66
22.04.26	00:00	442.381	53168.25	51803.81	54259.04	52624.18	2663.99
Итого		44.837	6747.39	6579.31	6876.25	6680.95	691.67

Q=44,837 M1=

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм.работы _____ 691.67_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.013_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 4.313_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

