

Управдом Юг Подмосковья
Дермонтова 58

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241
Дата последующей поверки теплосчетчика

Свод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гн : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q т/кал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	П1 П2		Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
											атм	атм			
22.04.26	2.378	399.63	407.1836	393.36	399.5820	6.27	64.2	58.3	5.9	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
23.04.26	2.383	398.81	406.3516	392.55	398.7422	6.26	64.1	58.2	6.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
24.04.26	2.417	398.18	405.7188	391.89	398.0664	6.29	64.2	58.1	6.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
25.04.26	2.380	399.54	407.1055	393.33	399.5508	6.21	64.2	58.2	5.9	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
26.04.26	2.348	398.81	406.3359	392.54	398.7500	6.27	64.1	58.2	5.9	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
27.04.26	2.407	395.27	402.7344	389.17	395.2734	6.09	64.1	58.0	6.1	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
28.04.26	2.415	395.40	402.8945	389.24	395.3711	6.16	64.3	58.2	6.1	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
29.04.26	2.270	369.47	376.2852	363.71	369.2617	5.75	63.2	57.1	6.1	0.0	5.7	4.5	0.65	23.35	D
30.04.26	2.370	398.79	406.1797	392.55	398.6094	6.25	63.4	57.5	5.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00	
01.05.26	2.350	400.84	408.2461	394.55	400.6758	6.29	63.4	57.5	5.8	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00	
02.05.26	2.272	403.20	410.6719	396.85	403.0430	6.34	63.4	57.8	5.6	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00	
03.05.26	2.127	401.83	409.2617	395.43	401.6641	6.40	63.4	58.1	5.3	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00	
04.05.26	1.941	411.78	419.3984	405.23	411.7305	6.55	63.4	58.7	4.7	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
05.05.26	0.363	77.31	78.7422	76.09	77.3164	1.22	63.4	58.7	4.7	0.0	1.6	1.3	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.9	25.7	0.1	0.0	0.6	0.5	19.70	4.30	D
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	25.1	0.0	0.0	0.5	0.5	24.00	0.00	D
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	24.5	0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.4	-0.1	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	22.4	-0.2	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.8	-0.2	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.8	-0.1	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	22.0	-0.1	0.0	0.5	0.5	24.00	0.00	D
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	22.4	-0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.6	-0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.5	-0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.6	-0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	23.0	-0.0	0.0	0.5	0.4	24.00	0.00	D
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.4	0.0	0.0	0.4	0.4	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	23.7	0.0	0.0	0.4	0.4	24.00	0.00	D
Итого	30.421	5248.86	5347.1094	5166.49	5247.6367	82.37	63.8	58.0	5.8	0.0	2.9	2.3	356.35	339.65	356.35

Показания интеграторов КМ-5

7u = 336 / Tr = 335/35

φ = 30, 48 план

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	326.431	48200.92	47475.63	49162.73	48250.91	3001.96
22.04.26	00:00	296.010	42952.06	42309.14	43815.62	43003.27	2662.30
Итого		30.421	5248.86	5166.49	5347.11	5247.64	339.65

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 339.65_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 356.347_ час. Период G<min (G) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

