

Управдом Юг Подмосковья
Дермонтава 60

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364871
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	2.217	250.64	255.4805	250.29	253.8691	0.35	64.2	55.2	8.9	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
23.04.26	2.198	250.86	255.7051	250.54	254.1348	0.31	64.1	55.3	8.9	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
24.04.26	2.254	250.57	255.4063	250.19	253.7500	0.38	64.1	55.1	9.1	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
25.04.26	2.223	251.07	255.9160	250.71	254.3008	0.36	64.1	55.2	9.0	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
26.04.26	2.181	251.24	256.0820	250.92	254.5254	0.32	64.1	55.3	8.8	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
27.04.26	2.241	248.97	253.7695	248.64	252.1680	0.33	64.1	55.0	9.1	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
28.04.26	2.267	248.74	253.5449	248.42	251.9492	0.32	64.2	55.0	9.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00	
29.04.26	2.126	233.51	237.9141	233.22	236.4395	0.29	63.3	54.1	9.2	0.0	0.1	4.6	0.00	24.00	
30.04.26	2.229	252.29	257.0469	251.98	255.5000	0.31	63.4	54.5	8.9	0.0	0.1	4.5	0.00	24.00	
01.05.26	2.198	253.27	258.0508	252.97	256.5156	0.29	63.4	54.6	8.8	0.0	0.1	4.5	0.00	24.00	
02.05.26	2.129	255.06	259.8828	254.77	258.3848	0.29	63.4	54.9	8.4	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
03.05.26	2.039	256.18	261.0176	255.89	259.5684	0.29	63.4	55.3	8.1	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
04.05.26	1.947	263.42	268.3945	263.16	267.0215	0.26	63.4	55.9	7.5	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
05.05.26	0.639	88.93	90.5996	88.85	90.1602	0.07	63.3	56.1	7.3	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.2	25.9	0.3	0.0	0.1	3.9	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	25.0	0.3	0.0	0.1	3.8	0.00	24.00	D
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	24.4	0.3	0.0	0.1	3.8	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.0	0.4	0.0	0.1	3.7	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	21.8	0.5	0.0	0.1	3.3	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	21.2	0.5	0.0	0.1	3.0	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	21.3	0.4	0.0	0.2	3.0	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.4	0.0	0.2	3.0	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	22.0	0.4	0.0	0.2	3.1	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.3	0.3	0.0	0.2	3.1	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.3	0.4	0.0	0.1	3.1	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.3	0.4	0.0	0.1	3.1	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	22.5	0.3	0.0	0.1	3.1	3.88	20.12	D

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.9	0.3	0.0	0.1	3.0	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	23.2	0.3	0.0	0.1	3.1	0.00	24.00
Итого	28.889	3354.74	3418.8105	3350.56	3398.2871	4.18	63.8	55.1	8.7	0.0	0.2	3.9	3.88	692.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	311.762	30604.69	30619.98	31227.70	31064.87	3354.41
22.04.26	00:00	282.873	27249.95	27269.42	27808.89	27666.58	2662.29
Итого		28.889	3354.74	3350.56	3418.81	3398.29	692.12

Отчетный период 696.00 час. Период норм. работы 692.12 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) 3.882 час. Период G<min (y) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента Представитель теплоснабжающей организации

