

Организация: "

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 364871

Адрес дома: ул Лермонтова 60

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	2.545120	371.059	367.195	3.863	0.000	0.000	65.0	58.1	6.9	24.00	
19.02	2.565384	370.350	366.455	3.895	0.000	0.000	65.0	58.0	7.0	24.00	
20.02	2.566376	369.947	366.086	3.861	0.000	0.000	65.0	58.0	7.0	24.00	
21.02	2.554016	371.303	367.395	3.908	0.000	0.000	65.0	58.0	7.0	24.00	
22.02	2.527466	372.113	368.203	3.910	0.000	0.000	65.0	58.1	6.9	24.00	
23.02	2.538559	370.021	366.158	3.863	0.000	0.000	65.1	58.1	7.0	24.00	
24.02	2.561035	369.627	365.752	3.875	0.000	0.000	65.0	58.0	7.0	24.00	
25.02	2.532288	369.301	365.426	3.875	0.000	0.000	65.0	58.1	6.9	24.00	
26.02	2.543686	369.346	365.451	3.895	0.000	0.000	65.0	58.1	7.0	24.00	
27.02	2.588730	367.066	363.199	3.867	0.000	0.000	65.0	57.8	7.1	24.00	
28.02	2.599472	366.727	362.861	3.865	0.000	0.000	65.0	57.8	7.2	24.00	
01.03	2.586792	368.791	364.918	3.873	0.000	0.000	65.2	58.1	7.1	24.00	
02.03	2.538559	368.852	364.963	3.889	0.000	0.000	65.1	58.1	7.0	24.00	
03.03	2.549759	369.682	365.803	3.879	0.000	0.000	65.1	58.1	7.0	24.00	
04.03	2.583878	367.119	363.236	3.883	0.000	0.000	65.1	57.9	7.1	24.00	
05.03	2.600479	366.580	362.756	3.824	0.000	0.000	65.1	57.9	7.2	24.00	
06.03	2.549545	367.100	363.262	3.838	0.000	0.000	65.0	58.0	7.0	24.00	
07.03	2.550598	369.305	365.443	3.861	0.000	0.000	65.1	58.1	7.0	24.00	
08.03	2.643814	365.791	361.967	3.824	0.000	0.000	65.5	58.2	7.3	24.00	
09.03											-
10.03											-
11.03											-
12.03											-
13.03											-
14.03											-
15.03											-
16.03											-
17.03											-
Итого	48.7256	7010.08	6936.53	73.55	0.00	0.00	65.1	58.0	7.0	456.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	130.51370	17556.68	17372.62	0.00	1151.88
08.03.2022	24:00	179.23926	24566.76	24309.15	0.00	1607.88
<b>Итого</b>		48.726	7010.08	6936.53	0.00	456.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
 &= 672.00 + 456.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 216.00
 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представител  
ь  
теплоснабжа  
ющей  
организации\_