

Организация: _____
 Адрес: **Московское ш. 41**
 Тип теплосчётчика: **КМ5-2** Версия _____
 Дата последующей поверки _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер **387092**

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18/02/22 п 17/03/22

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18/02/22	3,823	359,96	359,91	0,05	---	55,9	45,3	10,6	6,5	5,3	0,0	24,0	
19/02/22	3,863	359,94	359,94	0,01	---	56,2	45,4	10,7	6,5	5,3	0,0	24,0	
20/02/22	3,889	360,00	360,01	---	0,00	56,0	45,3	10,8	6,5	5,4	0,0	24,0	
21/02/22	3,985	359,77	359,72	0,05	---	57,1	46,0	11,1	6,5	5,4	0,0	24,0	
22/02/22	3,899	359,86	359,88	---	0,03	56,6	45,7	10,8	6,5	5,4	0,0	24,0	
23/02/22	4,004	359,91	359,88	0,03	---	57,1	46,0	11,1	6,5	5,4	0,0	24,0	
24/02/22	4,231	359,72	359,69	0,03	---	58,9	47,2	11,8	6,5	5,4	0,0	24,0	
25/02/22	4,401	359,60	359,54	0,06	---	60,6	48,3	12,2	6,5	5,4	0,0	24,0	
26/02/22	4,506	359,46	359,39	0,06	---	61,3	48,7	12,5	6,5	5,4	0,0	24,0	
27/02/22	4,015	359,88	359,88	0,00	---	57,5	46,4	11,1	6,5	5,3	0,0	24,0	
28/02/22	4,706	359,47	359,41	0,06	---	62,6	49,5	13,1	6,5	5,3	0,0	24,0	
01/03/22	4,565	359,20	359,20	0,00	---	61,9	49,2	12,7	6,5	5,2	0,0	24,0	
02/03/22	4,836	361,12	361,05	0,06	---	63,9	50,5	13,4	6,5	5,3	0,0	24,0	
03/03/22	4,738	359,28	359,25	0,03	---	63,7	50,5	13,2	6,5	5,3	0,0	24,0	
04/03/22	3,988	360,00	359,99	0,02	---	57,8	46,7	11,1	6,5	5,2	0,0	24,0	
05/03/22	3,915	359,87	359,87	0,00	---	57,0	46,1	10,9	6,5	5,2	0,0	24,0	
06/03/22	4,459	359,78	359,73	0,04	---	60,6	48,2	12,4	6,5	5,2	0,0	24,0	
07/03/22	4,167	359,63	359,60	0,03	---	58,8	47,2	11,6	6,5	5,2	0,0	24,0	
08/03/22	4,212	359,77	359,79	---	0,02	58,8	47,1	11,7	6,5	5,3	0,0	24,0	
09/03/22	5,180	359,34	359,29	0,05	---	65,7	51,3	14,4	6,5	5,3	0,0	24,0	
10/03/22	5,719	359,04	358,93	0,12	---	69,4	53,5	15,9	6,5	5,2	0,0	24,0	
11/03/22	5,588	359,08	358,94	0,14	---	69,0	53,4	15,5	6,5	5,2	0,0	24,0	
12/03/22	5,238	359,21	359,16	0,05	---	66,6	52,1	14,6	6,5	5,2	0,0	24,0	
13/03/22	4,343	359,70	359,65	0,05	---	60,3	48,2	12,1	6,5	5,1	0,0	24,0	
14/03/22	3,516	360,17	360,13	0,03	---	53,7	43,9	9,7	6,5	5,3	0,0	24,0	
15/03/22	4,116	359,77	359,71	0,06	---	58,2	46,8	11,4	6,5	5,2	0,0	24,0	
16/03/22	4,437	359,27	359,20	0,07	---	60,3	48,0	12,3	6,5	5,3	0,0	24,0	
17/03/22	4,862	359,56	359,50	0,06	---	63,6	50,1	13,5	6,5	5,1	0,0	24,0	
Итого	<i>123,199</i>	10071,35	10070,23	1,16	0,05	60,3	48,1	12,2	6,5	5,3	0,00	672,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
17/03/22 24.00	352,727	27315,04	27307,57	1824,0
18/02/22 00.00	229,528	17243,69	17237,34	1152,0
Итого	123,199	10071,35	10070,23	672,0

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 672,00 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функ. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента _____

теплоснабжающей
организации _____

17/02/2022