

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383963

Адрес дома: ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Гр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.02	1,62	186,14	186,68	0,00	0,54	188,89	188,66	0,23	55,61	46,86	8,74	-0,26	-0,48	24,0	
19.02	1,64	186,00	186,52	0,00	0,52	188,77	188,51	0,26	55,79	46,94	8,85	-0,27	-0,49	24,0	
20.02	1,66	186,04	186,55	0,00	0,51	188,79	188,53	0,27	55,7	46,78	8,92	-0,27	-0,49	24,0	
21.02	1,69	185,89	186,41	0,00	0,51	188,75	188,45	0,29	56,69	47,57	9,11	-0,27	-0,5	24,0	
22.02	1,65	185,99	186,50	0,00	0,51	188,80	188,52	0,28	56,21	47,32	8,89	-0,27	-0,49	24,0	
23.02	1,71	186,06	186,57	0,00	0,51	188,92	188,62	0,30	56,78	47,6	9,18	-0,27	-0,51	24,0	
24.02	1,82	185,83	186,33	0,00	0,49	188,87	188,47	0,40	58,67	48,87	9,8	-0,29	-0,52	24,0	
25.02	1,89	185,69	186,21	0,00	0,52	188,88	188,45	0,42	60,17	50,0	10,17	-0,29	-0,52	24,0	
26.02	1,94	185,58	186,10	0,00	0,52	188,85	188,39	0,46	60,97	50,52	10,45	-0,29	-0,52	24,0	
27.02	1,75	186,16	186,64	0,00	0,48	189,03	188,71	0,32	57,25	47,92	9,32	3,07	-0,53	24,0	
28.02	2,05	185,71	186,13	0,00	0,42	189,02	188,49	0,53	62,26	51,33	10,93	6,46	-0,54	24,0	
01.03	1,99	186,01	186,45	0,00	0,44	189,27	188,79	0,48	61,57	50,97	10,6	6,43	-0,53	24,0	
02.03	2,11	186,79	187,26	0,00	0,47	190,26	189,73	0,53	63,58	52,42	11,16	6,46	-0,53	24,0	
03.03	2,05	185,68	186,12	0,00	0,45	189,10	188,58	0,52	63,28	52,37	10,92	6,48	-0,52	24,0	
04.03	1,75	186,14	186,53	0,00	0,39	188,99	188,62	0,37	57,35	48,09	9,26	6,49	-0,52	24,0	
05.03	1,72	186,09	186,51	0,00	0,42	188,87	188,54	0,33	56,6	47,5	9,1	6,51	-0,52	24,0	
06.03	1,95	185,86	186,30	0,00	0,44	188,99	188,54	0,45	60,28	49,93	10,35	6,5	-0,52	24,0	
07.03	1,83	185,83	186,28	0,00	0,45	188,79	188,43	0,36	58,46	48,77	9,7	6,49	-0,52	24,0	
08.03	1,86	185,93	186,40	0,00	0,47	188,90	188,53	0,36	58,54	48,65	9,89	6,49	-0,52	24,0	
09.03	2,30	185,62	186,07	0,00	0,46	189,25	188,60	0,65	65,41	53,16	12,25	6,45	-0,53	24,0	
10.03	2,53	185,38	185,79	0,00	0,40	189,41	188,53	0,88	69,1	55,55	13,55	6,32	-0,54	24,0	
11.03	2,44	185,32	185,74	0,00	0,42	189,29	188,48	0,80	68,55	55,51	13,04	6,01	-0,54	24,0	
12.03	2,28	185,45	185,91	0,00	0,45	189,19	188,51	0,68	66,24	54,05	12,19	5,71	-0,53	24,0	
13.03	1,87	185,80	186,25	0,00	0,45	188,89	188,48	0,41	59,72	49,76	9,96	5,56	-0,54	24,0	
14.03	1,54	186,20	186,64	0,00	0,44	188,70	188,49	0,21	53,4	45,23	8,17	5,98	-0,54	24,0	
15.03	1,80	185,93	186,39	0,00	0,46	188,84	188,50	0,34	57,88	48,32	9,55	6,35	-0,54	24,0	
16.03	1,95	185,72	186,09	0,00	0,37	188,83	188,30	0,52	60,1	49,69	10,4	6,15	-0,55	24,0	
17.03	2,14	186,11	186,54	0,00	0,44	189,55	188,97	0,58	63,26	51,9	11,36	6,14	-0,55	24,0	
Итого:	53,55	5204,98	5217,94	0,00	12,96	5292,71	0,00	12,25	59,98	49,77	10,21	4,06	-0,52	672,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.02.2022	24:00	99,26	8933,76	8957,33	1151,95
17.03.2022	24:00	152,81	14138,74	14175,27	1823,95
ИТОГО:		53,55	5204,98	5217,94	672,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
 672 =672,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 53,55, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____