

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А
 Теплосчетчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.238	152.64	153.41	-0.76	53.1	45.0	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.10.24	1.289	152.50	153.26	-0.76	54.9	46.5	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.10.24	1.136	152.51	153.27	-0.76	52.3	44.8	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.10.24	0.984	152.50	153.33	-0.83	48.2	41.8	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.10.24	0.961	154.88	155.72	-0.84	48.0	41.8	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.10.24	0.962	152.34	153.17	-0.84	47.6	41.3	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.10.24	0.986	152.23	153.06	-0.83	48.1	41.6	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.10.24	1.164	152.20	153.02	-0.82	51.6	43.9	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.10.24	1.199	152.52	153.33	-0.80	53.2	45.3	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.24	1.187	152.43	153.23	-0.80	53.0	45.3	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.24	1.183	152.52	153.32	-0.80	52.8	45.0	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.10.24	1.161	152.56	153.38	-0.81	52.0	44.4	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.24	1.204	152.53	153.33	-0.80	52.5	44.6	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.11.24	1.268	152.42	153.20	-0.77	54.7	46.3	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.11.24	1.255	152.38	153.15	-0.77	54.0	45.7	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.11.24	1.418	152.43	153.17	-0.74	57.0	47.6	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.11.24	1.348	152.45	153.20	-0.75	55.4	46.6	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.24	1.223	152.38	153.14	-0.77	51.8	43.8	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.11.24	1.417	152.20	152.92	-0.72	56.3	47.0	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.11.24	1.327	151.91	152.63	-0.72	54.8	46.1	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.11.24	1.287	151.65	152.35	-0.71	54.5	46.0	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.11.24	1.238	151.66	152.35	-0.69	53.2	45.1	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.11.24	1.260	152.88	153.57	-0.70	53.9	45.6	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.11.24	1.255	152.94	153.65	-0.70	53.5	45.3	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.11.24	1.342	151.84	152.53	-0.69	55.1	46.3	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.11.24	1.349	151.87	152.55	-0.68	55.4	46.5	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.11.24	1.348	151.61	152.30	-0.69	55.2	46.3	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.11.24	1.337	151.55	152.25	-0.70	55.1	46.3	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.11.24	1.342	151.59	152.27	-0.68	55.4	46.5	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.11.24	1.309	151.58	152.27	-0.68	55.0	46.4	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	36.979	4569.67	4592.30	-22.63	53.3	45.1	8.1	4.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	905.730	103859.67	104506.98	25879.91
18.10.24 24:00	868.751	99290.00	99914.68	25159.91
Итого:	36.979	4569.67	4592.30	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36