

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 38

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 381482
Дата последней поверки теплосчетчика

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплорепотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.928	148.32	150.0449	147.04	148.0020	1.29	49.5	36.6	12.9	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00	
23.04.26	1.721	145.61	147.1406	144.34	145.2129	1.27	46.8	35.1	11.7	0.0	6.2	0.3	0.06	23.94	У
24.04.26	1.956	145.28	146.9922	144.00	144.9219	1.29	49.8	36.4	13.4	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
25.04.26	1.954	145.27	146.9922	143.99	144.9414	1.28	50.1	36.7	13.4	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
26.04.26	1.828	144.97	146.6133	143.68	144.5977	1.29	48.8	36.2	12.5	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
27.04.26	1.883	144.92	146.5449	143.63	144.5195	1.29	48.5	35.6	12.9	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
28.04.26	1.978	145.05	146.7500	143.76	144.6758	1.29	49.7	36.1	13.5	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
29.04.26	2.089	145.44	147.2168	144.16	145.0996	1.28	50.8	36.5	14.3	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
30.04.26	2.350	146.01	148.0234	144.70	145.7305	1.31	54.2	38.2	16.0	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
01.05.26	2.013	144.80	146.5566	143.57	144.5254	1.22	50.6	36.8	13.8	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
02.05.26	1.949	144.62	146.3457	143.43	144.3672	1.20	50.1	36.7	13.4	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
03.05.26	2.008	144.83	146.6641	143.61	144.6289	1.22	51.9	38.1	13.8	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
04.05.26	1.097	146.71	147.9004	145.42	146.2031	1.29	40.5	33.1	7.4	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00	
05.05.26	0.295	26.30	26.6055	26.12	26.3125	0.18	49.8	38.7	11.1	0.0	3.9	0.3	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	22.6	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	22.1	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	21.8	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.5	-0.8	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	21.2	-0.8	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	21.0	-0.7	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	21.0	-0.7	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	21.1	-0.8	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	21.3	-0.8	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.5	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	21.7	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	21.9	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	22.1	-0.9	0.0	3.7	0.3	0.00	24.00	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	22.3	-0.9	0.0	1.8	0.3	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	22.2	-2.2	0.0	3.7	0.3	6.44	17.56
Итого														
25.051	1918.13	1940.3906	1901.45	1913.7383	16.67	49.3	36.4	13.0	0.0	4.7	0.3	6.50	689.50	6.50

Показания интеграторов КМ-5

Тн = 3362, Тр = 335794

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	360.124	19334.24	19174.39	19662.46	19334.99	3351.21
22.04.26	00:00	335.073	17416.12	17272.93	17722.07	17421.25	2661.72
Итого							
		25.051	1918.13	1901.45	1940.39	1913.74	689.50

Q = 25,055 т/час

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 689.50_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.063_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 6.439_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

