

Управдом Юг Подмосковья

Московское шоссе 40

ТВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385520
Дата последней поверки теплосчетчика

Свод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Годр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр		
22.04.26	2.543	89.04	90.7422	60.41	61.1006	28.64	64.6	49.3	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
23.04.26	2.460	87.54	89.1572	58.19	58.8394	29.35	63.3	48.3	15.0	8.0	8.4	8.2	0.64	23.36	D	
24.04.26	2.687	89.54	91.2344	57.65	58.2983	31.89	64.3	48.8	15.5	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
25.04.26	2.775	91.40	93.1729	58.64	59.3208	32.76	65.0	49.5	15.5	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
26.04.26	2.784	91.48	93.2051	57.30	57.9497	34.18	64.1	49.0	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
27.04.26	2.760	90.86	92.5479	57.96	58.5752	32.91	63.5	47.4	16.1	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
28.04.26	2.566	87.17	88.8008	58.06	58.6851	29.11	63.9	47.6	16.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
29.04.26	2.559	87.47	89.1172	58.43	59.0762	29.04	64.1	48.2	16.0	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
30.04.26	2.544	87.64	89.3125	58.68	59.3447	28.97	64.5	49.1	15.5	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
01.05.26	2.631	88.84	90.5420	58.50	59.1675	30.34	64.7	49.0	15.6	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
02.05.26	2.422	85.31	86.9541	58.94	59.6138	26.37	64.9	49.2	15.7	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
03.05.26	2.656	89.58	91.3184	58.54	59.2236	31.05	65.0	49.8	15.2	8.0	8.4	8.1	0.00	24.00		
04.05.26	2.436	86.33	88.0107	59.15	59.8555	27.18	65.2	50.2	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
05.05.26	2.515	87.35	89.0459	58.38	59.0806	28.97	65.2	50.5	14.7	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
06.05.26	2.543	88.11	89.8330	58.81	59.5288	29.30	65.4	50.7	14.7	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
07.05.26	2.622	89.40	91.1445	58.30	59.0088	31.10	65.3	50.9	14.4	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
08.05.26	2.473	86.89	88.5518	58.32	59.0137	28.56	64.8	50.1	14.7	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
09.05.26	2.317	83.68	85.2656	58.35	59.0156	25.33	64.4	49.2	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
10.05.26	2.408	84.49	86.0947	57.30	57.9521	27.19	64.3	49.0	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
11.05.26	2.676	88.68	90.3779	56.75	57.4067	31.93	64.7	49.4	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
12.05.26	2.400	84.41	86.0234	57.75	58.4150	26.66	64.7	49.3	15.4	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
13.05.26	2.335	83.11	84.7188	57.57	58.2397	25.55	65.0	49.6	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
14.05.26	2.472	86.73	88.4063	58.64	59.3403	28.08	65.0	50.1	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
15.05.26	2.214	82.53	84.1279	59.17	59.8706	23.36	65.0	50.0	15.0	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
16.05.26	2.407	86.14	87.8086	59.44	60.1460	26.70	65.1	50.1	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00		
17.05.26	2.723	91.40	93.1660	58.61	59.3110	32.79	65.1	50.5	14.6	8.0	8.3	8.1	0.00	24.00		

18.05.26	2.328	84.07	85.7031	58.61	59.3135	25.46	65.2	50.3	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00
19.05.26	2.282	83.33	84.9619	58.78	59.4976	24.55	65.5	50.7	14.8	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00
20.05.26	2.309	84.50	86.1484	58.95	59.6680	25.55	65.2	50.8	14.4	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00
Итого	72.848	2527.04	2575.4932	1694.17	1713.8584	832.87	64.7	49.5	15.2	8.0	8.4	8.2	0.64	695.36

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	377.710	12662.07	8170.58	12900.04	8261.82	3356.86
22.04.26	00:00	304.863	10135.03	6476.41	10324.55	6547.96	2661.50
Итого		72.848	2527.04	1694.17	2575.49	1713.86	695.36

V = 862, 423 см³
Q Trc = 53, 815 м³

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 695.36_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.636_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

