

Управдом Юг Подмосковья

Московское шоссе 40

Тип теплосчетчика_КМ-5-2_ Версия_02.30_ Дата последней поверки теплосчетчика_

Номер теплосчетчика_383951

Гпод.: 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= _мм
Гобр.: 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= _мм
Гп : 10_л/лмп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
с_22.04.2026_ по_20.05.2026_

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	4.053	291.70	295.0703	293.43	295.1953	-1.72	49.3	35.4	13.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
23.04.26	3.554	288.77	291.7578	290.51	292.1602	-1.74	46.4	34.1	12.3	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
24.04.26	4.187	285.33	288.7383	287.02	288.7617	-1.69	50.1	35.4	14.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
25.04.26	4.201	285.43	288.8477	287.11	288.8789	-1.68	50.3	35.5	14.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
26.04.26	3.944	285.21	288.4961	286.91	288.6563	-1.70	49.3	35.4	13.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
27.04.26	3.998	285.43	288.5625	287.10	288.7031	-1.67	48.0	34.0	14.0	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
28.04.26	4.266	284.83	288.1172	286.51	288.1602	-1.68	49.4	34.4	15.0	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
29.04.26	4.439	284.93	288.3750	286.68	288.3906	-1.75	50.6	35.0	15.6	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
30.04.26	4.944	284.79	288.7031	286.46	288.3438	-1.68	54.0	36.6	17.4	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
01.05.26	4.417	284.35	287.9141	285.98	287.7773	-1.63	51.5	36.0	15.6	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
02.05.26	4.059	283.84	287.1797	285.52	287.2617	-1.68	49.8	35.5	14.3	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
03.05.26	4.148	283.91	287.4609	285.59	287.4805	-1.68	51.5	36.9	14.6	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
04.05.26	2.311	289.21	291.6172	290.93	292.4531	-1.72	40.7	32.7	8.0	0.0	5.9	5.9	0.00	24.00	
05.05.26	1.301	105.95	107.1523	106.56	107.2539	-0.61	49.0	36.7	12.3	0.0	3.2	3.2	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.8	0.1	0.0	1.3	1.4	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	22.0	-0.5	0.0	1.3	1.3	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.3	21.8	-0.4	0.0	1.2	1.2	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.5	-0.4	0.0	1.2	1.2	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	19.8	-0.4	0.0	1.2	1.2	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	19.7	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.9	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	20.4	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	20.8	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.1	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	21.2	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	21.4	-0.4	0.0	1.1	1.1	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.9	-0.5	0.0	1.2	1.1	0.00	24.00	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	22.2	-0.5	0.0	0.6	0.6	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	22.4	-0.5	0.0	0.3	0.3	0.00	24.00
Итого	53.821	3823.68	3867.9922	3846.32	3869.4766	-22.64	49.3	35.2	14.1	0.0	3.3	3.3	0.00	696.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	768.600	37652.67	37863.93	38291.86	38149.75	3360.00
22.04.26	00:00	714.779	33828.99	34017.62	34423.87	34280.27	2664.00
Итого		✓ 53.821	3823.68	3846.32	3867.99	3869.48	696.00

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 696.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (S) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

