

Управдом Юг Подмосковья

Московское шоссе 41

ТВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383306
Дата последующей поверки теплосчетчика

Свод. : - - м3/ч Ду= мм
Годр. : - - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн.		Объем, м3		Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	ошибок
22.04.26	1.962	149.78	152.8242	132.23	134.3818	17.55	65.8	58.6	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
23.04.26	1.787	147.62	150.5293	132.53	134.6396	15.08	64.8	57.8	7.1	8.0	0.2	0.2	0.85	23.15	D
24.04.26	1.885	148.43	151.4277	132.54	134.6777	15.89	65.7	58.4	7.3	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
25.04.26	1.926	148.90	151.9355	132.34	134.5020	16.56	66.1	58.7	7.3	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
26.04.26	2.079	151.81	154.8652	132.04	134.1787	19.77	65.5	58.3	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
27.04.26	1.907	148.72	151.6914	132.45	134.5625	16.26	65.3	57.9	7.4	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
28.04.26	1.924	148.72	151.7031	132.34	134.4531	16.39	65.4	58.0	7.5	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
29.04.26	1.941	149.05	152.0469	132.31	134.4365	16.74	65.6	58.2	7.4	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
30.04.26	1.928	148.84	151.8594	132.27	134.4141	16.57	65.8	58.4	7.4	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
01.05.26	1.937	148.96	151.9766	132.13	134.2744	16.83	65.8	58.4	7.3	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
02.05.26	1.900	148.36	151.3750	132.23	134.3857	16.13	65.9	58.6	7.3	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
03.05.26	1.962	149.68	152.7285	132.16	134.3232	17.52	65.9	58.7	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
04.05.26	1.849	147.92	150.9258	132.25	134.4238	15.67	66.0	58.9	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
05.05.26	1.805	147.42	150.4199	132.29	134.4668	15.13	66.0	59.0	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
06.05.26	1.870	148.49	151.5234	132.14	134.3281	16.36	66.1	59.1	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
07.05.26	1.809	147.55	150.5605	132.24	134.4219	15.32	66.0	59.1	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
08.05.26	1.904	149.22	152.2363	132.03	134.1914	17.19	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
09.05.26	1.902	148.98	151.9844	132.03	134.1719	16.96	65.7	58.6	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
10.05.26	1.829	143.49	146.3926	127.85	129.9219	15.64	65.7	58.4	7.3	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
11.05.26	1.975	149.77	152.8027	131.88	134.0293	17.89	65.8	58.6	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
12.05.26	1.880	148.52	151.5293	132.29	134.4473	16.23	65.8	58.6	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
13.05.26	1.907	148.61	151.6191	131.87	134.0156	16.74	65.8	58.7	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
14.05.26	1.800	146.96	149.9375	132.06	134.2227	14.90	65.8	58.7	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
15.05.26	1.780	148.79	151.8027	134.31	136.5117	14.48	65.9	58.8	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
16.05.26	1.828	151.75	154.8203	136.42	138.6602	15.33	65.8	58.9	6.9	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
17.05.26	2.011	154.72	157.8613	136.01	138.2520	18.71	65.9	59.0	6.9	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
18.05.26	1.845	152.41	155.5078	136.63	138.9023	15.78	66.0	59.1	6.8	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	

19.05.26	1.796	152.84	155.9688	137.93	140.2305	14.91	66.2	59.5	6.8	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00
20.05.26	1.826	153.54	156.6660	137.63	139.9180	15.92	65.9	59.3	6.6	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00
Итого	54.755	4329.86	4417.5215	3855.42	3918.3447	474.44	65.8	58.7	7.1	8.0	0.2	0.2	0.85	695.15

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	279.438	20832.41	18238.92	21250.17	18532.17	3347.74
22.04.26	00:00	224.683	16502.55	14383.50	16832.65	14613.83	2652.59
Итого		54.755	4329.86	3855.42	4417.52	3918.34	695.15

*V=499,790 м³
Qтр=31,987 м³*

Отчетный период

696.00 час.

Период норм. работы

695.15 час.

Период отключения питания

(U) 0.000 час.

Период функ. отказа

(E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min

(D) 0.847 час.

Период G<min

(g) 0.000 час.

Период G>max

(G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель организации

теплоснабжающей

[Signature]

