

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 41

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387092
Дата следующей поверки теплосчетчика

Гнод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.04.26	2.918	426.27	431.2578	424.90	428.6719	1.36	49.7	42.9	6.8	0.0	5.7	3.1	0.00	24.00	
23.04.26	2.565	422.28	426.7422	420.90	424.3203	1.38	46.9	40.9	6.0	0.0	5.7	3.0	0.00	24.00	
24.04.26	3.056	416.36	421.4141	414.95	418.7109	1.41	50.6	43.3	7.3	0.0	5.7	3.4	0.00	24.00	
25.04.26	3.053	416.00	421.0625	414.63	418.3984	1.37	50.7	43.4	7.3	0.0	5.7	2.8	0.00	24.00	
26.04.26	2.878	415.52	420.4023	414.16	417.8359	1.37	49.8	42.9	6.9	0.0	5.7	2.5	0.00	24.00	
27.04.26	2.935	416.13	420.8008	414.71	418.2031	1.41	48.7	41.7	7.0	0.0	5.6	2.0	0.00	24.00	
28.04.26	3.145	415.77	420.6836	414.36	417.9766	1.41	50.0	42.5	7.5	0.0	5.6	2.8	0.00	24.00	
29.04.26	3.300	416.05	421.1797	414.62	418.3516	1.43	51.1	43.2	7.9	0.0	5.6	2.7	0.00	24.00	
30.04.26	3.698	415.12	420.8906	413.68	417.8359	1.45	54.5	45.6	8.9	0.0	5.6	2.8	0.00	24.00	
01.05.26	3.208	411.83	417.0820	410.41	414.2695	1.42	52.0	44.2	7.7	0.0	5.6	2.5	0.00	24.00	
02.05.26	2.878	407.37	412.2227	405.96	409.6055	1.40	50.1	43.1	7.0	0.0	5.6	2.7	0.00	24.00	
03.05.26	2.951	407.12	412.2773	405.72	409.6016	1.40	51.8	44.6	7.2	0.0	5.6	2.8	0.00	24.00	
04.05.26	1.584	415.36	418.8594	413.99	416.8555	1.38	40.9	37.2	3.8	0.0	5.6	2.2	0.00	24.00	
05.05.26	0.881	151.53	153.2852	151.03	152.4102	0.50	49.4	43.6	5.8	0.0	2.8	3.9	13.22	10.78	D
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	25.3	-0.2	0.0	0.9	5.0	24.00	0.00	D
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	23.5	0.2	0.0	0.8	5.0	24.00	0.00	D
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.1	0.2	0.0	0.7	5.0	24.00	0.00	D
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.3	0.3	0.0	0.7	5.0	11.73	12.27	D
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.8	0.5	0.0	0.7	4.9	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.8	0.4	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.7	0.4	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.0	0.4	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.3	0.3	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.4	0.3	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.4	0.3	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.5	0.3	0.0	0.6	4.6	0.00	24.00	

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	22.7	0.3	0.0	0.6	4.0	0.00	24.00
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.9	0.3	0.0	0.6	4.9	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.0	0.3	0.0	0.7	3.3	0.00	24.00
Итого	39.049	5552.70	5618.1602	5534.03	5583.0469	18.67	49.7	42.7	7.0	0.0	3.0	3.8	96.95	599.05
Итого	39.049	5552.70	5618.1602	5534.03	5583.0469	18.67	49.7	42.7	7.0	0.0	3.0	3.8	96.95	599.05

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	561.350	54926.93	54729.44	55877.02	55398.23	3263.05
22.04.26	00:00	522.301	49374.23	49195.41	50258.86	49815.18	2664.00
Итого		39.049	5552.70	5534.03	5618.16	5583.05	599.05

Отчетный период

696.00 час.

Период норм.работы

599.05 час.

Период отключения питания (У)

0.000 час.

Период функц.отказа (Е)

0.000 час.

Период t2-t1 < min

(D) 96.949 час.

Период G<min

(g) 0.000 час.

Период G>max

(G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель организации

Представитель теплоснабжающей организации

