ЯТеплоСчет и расчет +7(926)026-0076 с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:39

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: Московская область, г. Серпухов, ш. Московское, д. 41 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: КМ-5-2 № 387092

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					21,6	21,1	0,5	-0,7	-0,3	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,3	21,9	0,4	-0,7	-0,3	24,00
02.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,2	21,8	0,3	-0,6	-0,3	24,00
03.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,3	22,0	0,3	-0,6	-0,3	24,00
04.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,6	22,3	0,3	-0,6	-0,3	24,00
05.10.2026	3,2689	434,39	433,08	1,31	62,5	55,1	7,4	4,3	-0,3	23,73
06.10.2026	4,0115	605,21	604,05	1,16	52,0	45,5	6,5	6,8	-0,3	24,00
07.10.2026	4,4812	535,46	533,89	1,57	60,4	52,1	8,3	5,4	-0,3	24,00
08.10.2026	4,9868	529,26	527,33	1,93	64,9	55,6	9,3	5,6	-0,3	24,00
09.10.2026	4,1310	514,83	512,90	1,93	60,0	52,1	7,9	5,5	-0,2	24,00
10.10.2026	4,4269	506,99	504,90	2,09	62,0	53,4	8,6	5,6	-0,2	24,00
11.10.2026	4,5995	506,71	504,63	2,08	63,7	54,7	9,0	5,5	-0,3	24,00
12.10.2026	4,7329	497,46	495,31	2,15	65,7	56,3	9,4	5,5	-0,2	24,00
13.10.2026	4,4758	457,98	455,82	2,17	64,4	54,7	9,7	5,5	-0,3	24,00
14.10.2026	4,3334	448,87	446,76	2,11	63,3	53,8	9,5	5,4	-0,2	24,00
15.10.2026	4,0306	426,51	424,40	2,11	61,7	52,4	9,3	5,4	-0,2	24,00
16.10.2026	3,6497	388,01	385,97	2,04	59,5	50,2	9,3	5,2	-0,2	24,00
17.10.2026	3,4949	375,27	373,25	2,02	58,5	49,3	9,2	5,2	-0,2	24,00
18.10.2026	3,5142	372,53	370,53	2,00	59,1	49,8	9,3	5,2	-0,2	24,00
19.10.2026	3,4629	433,93	431,75	2,19	56,0	48,2	7,9	5,5	-0,2	24,00
20.10.2026										
Итого:	**61,6002**	**7033,41**	**7004,56**	**28,85**	**51,2**	**44,6**	**6,6**	**3,9**	**-0,3**	**455,74**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	561,3497	54926,93	54729,44	3525,14
20.10.2026	622,9500	61960,34	61734,00	3980,88
Итого:	**61,6002**	**7033,41**	**7004,56**	**455,74**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **455,74** ч.
Суммарное время отказа: **240,26** ч.

Досчет
Qдосч. = **94,0758** Гкал

Тн = 384 г, Q = 67,39 Гкал
Тф. = 359,01 г.

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____