

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 42

66.1

Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последующей поверки теплосчетчика

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 383963

Свод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
Годб.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026
используется
ЗР=7482

Дата	Q Ткал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
22.04.26	0.060	7.02	141.9824	2.06	2.0801	4.96	49.3	40.6	8.6	0.0	-0.0	0.1	22.79	1.21	E
23.04.26	0.056	7.38	140.2988	2.15	2.1619	5.23	46.2	38.6	7.6	0.0	-0.0	0.1	22.71	1.29	E
24.04.26	0.064	7.11	138.7031	2.08	2.1011	5.03	49.9	40.9	9.0	0.0	-0.0	0.1	22.74	1.26	E
25.04.26	0.061	6.74	138.7031	1.98	1.9915	4.77	50.3	41.2	9.1	0.0	-0.0	0.1	22.80	1.20	E
26.04.26	0.048	5.68	138.6621	1.64	1.6550	4.04	49.2	40.7	8.5	0.0	-0.0	0.1	22.99	1.01	E
27.04.26	0.065	7.50	138.6445	2.17	2.1860	5.33	48.2	39.5	8.7	0.0	-0.0	0.1	22.67	1.33	E
28.04.26	0.082	8.78	138.4668	2.57	2.5948	6.21	49.4	40.1	9.3	0.0	-0.0	0.1	22.45	1.55	E
29.04.26	0.076	7.94	138.5332	2.32	2.3411	5.62	50.6	40.9	9.7	0.0	-0.0	0.1	22.59	1.41	E
30.04.26	0.082	7.69	138.5078	2.26	2.2762	5.43	54.1	43.3	10.8	0.0	-0.0	0.1	22.63	1.37	E
01.05.26	0.071	7.48	138.0762	2.17	2.1863	5.31	51.3	41.9	9.5	0.0	-0.0	0.1	22.68	1.32	E
02.05.26	0.056	6.32	137.8477	1.82	1.8381	4.49	49.7	40.9	8.8	0.0	-0.0	0.1	22.87	1.13	E
03.05.26	0.032	3.63	137.9629	1.02	1.0272	2.61	51.3	42.3	9.0	0.0	-0.0	0.1	23.35	0.65	E
04.05.26	0.011	2.74	140.1875	0.71	0.7162	2.02	38.6	34.5	4.1	0.0	-0.0	0.1	23.52	0.48	E
05.05.26	0.006	0.74	50.1191	0.19	0.1937	0.55	48.1	40.6	7.5	0.0	-0.0	0.1	23.50	0.50	E
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	20.8	1.4	0.0	-0.0	2.2	23.10	0.90	E
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	20.7	1.3	0.0	-0.0	0.9	23.10	0.90	E
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	20.6	1.2	0.0	-0.0	0.1	22.97	1.03	E
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	19.2	0.8	0.0	-0.1	0.0	22.37	1.63	E
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	18.6	0.7	0.0	-0.1	-0.0	22.19	1.81	E
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	18.4	0.7	0.0	-0.1	-0.0	22.15	1.85	E
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	18.8	0.8	0.0	-0.0	0.1	22.23	1.77	E
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	19.1	1.0	0.0	-0.0	0.1	22.46	1.54	E
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	19.6	1.1	0.0	-0.0	0.1	22.66	1.34	E
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	20.0	1.1	0.0	-0.0	-0.2	22.85	1.15	E
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	20.1	1.1	0.0	-0.0	-0.1	22.82	1.18	E
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.3	20.2	1.1	0.0	-0.1	0.1	22.88	1.12	E
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	20.6	1.3	0.0	-0.1	0.2	23.10	0.90	E

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	20.8	1.2	0.0	-0.1	0.2	23.20	0.80	E
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	21.2	1.4	0.0	-0.1	0.1	23.36	0.64	E
Итого	0.771	86.75	1856.6953	25.15	25.3491	61.61	49.6	40.7	8.9	0.0	-0.0	0.2	661.73	34.27	661.73

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	29.488	2044.64	794.52	18251.06	804.45	355.45
22.04.26	00:00	28.717	1957.89	769.38	16394.36	779.10	321.19
Итого		0.771	86.75	25.15	1856.70	25.35	34.27

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 34.27_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 661.735_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

